

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул. д. 19, лит. А
 Договор: 9907.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: 23581
 Код УУТЗ: 23581
 Общий график: 1507/0

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
 расходомер: PR3M-32-B1
 Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) PR3M-32-B1
 Подающий ГВС (M3) PR3M-32-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Термомонобр.: 25.12.2021
 Режим (схема): Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,217 Qвент = 0 Qгвс = 0,184
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 65,1 Gвент = 0 Gгвс ср = 0,0393
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021 лето: Qгвс = 15,72 Гвс.м =

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (валы)	Удлит	T3		T4	P3	P4		
23.05.2021	24.00		109,63	102,17	7,46	69,74	65,25	4,49					112,05	104,19	7,86									0,98
24.05.2021	24.00		109,74	102,48	7,26	69,47	64,99	4,48					112,15	104,51	7,64									0,97
25.05.2021	24.00		109,55	103,22	6,33	69,31	64,86	4,45					111,98	105,25	6,73									0,90
26.05.2021	24.00		106,46	100,32	6,14	68,98	64,34	4,64					108,80	102,27	6,53									0,90
27.05.2021	24.00		108,90	103,80	5,10	70,01	65,38	4,63					111,35	105,86	5,49									0,84
28.05.2021	24.00		109,64	103,27	6,37	70,05	65,49	4,56					112,11	105,32	6,79									0,92
29.05.2021	24.00		107,68	101,52	6,16	69,95	65,31	4,64					110,10	103,53	6,57									0,91
30.05.2021	24.00		106,94	100,94	6,00	69,40	64,76	4,64					109,32	102,89	6,43									0,88
31.05.2021																								
01.06.2021																								
02.06.2021																								
03.06.2021																								
04.06.2021																								
05.06.2021																								
06.06.2021																								
07.06.2021																								
08.06.2021																								
09.06.2021																								
10.06.2021																								
11.06.2021																								
12.06.2021																								
13.06.2021																								
14.06.2021																								
15.06.2021																								
16.06.2021																								
17.06.2021																								
18.06.2021																								
19.06.2021																								
20.06.2021																								
21.06.2021																								
22.06.2021																								
Среднее	24.00		108,57	102,22	6,35	69,61	65,05	4,57					110,98	104,23	6,75									0,91
Итого	192,00		868,54	817,72	50,82								887,86	833,82	54,04									7,30

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 744 час 28,21 Гкал
 Объем теплоснабителя (визл, рассчитанный по среднему) 744 час 209,25 куб.м
 Период превышения I2: час
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды 15,02 °С 3,72 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 31,79 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 263,29 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: 263,29 м.куб.

«
 Абонентское управление
 Отчет принят
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации
 20 г.