

Отчет о теплотреблении по приборам УУТ за Июнь 2021

Абонтент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 227, корп. 1
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 10748.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТ:

Общий
28642

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925

Подключающий трубопровод (М1) расходомер:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1
Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (У1)

Глиф=
 0.16
 0.16
 0.067

Приборы УУТ поверены до: 20.12.2021
Гмак=
 72
 72
 30

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр давлений:
 ПДТВХ-1-02
 ПДТВХ-1-02

График: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Договорные нагрузки: Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.

Qот = 0,597
 Qот = 179,1
 Qот = 0

Qтеп = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Qобщ Гкал			
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4
23.05.2021	24.00		140,41	105,66	34,75	69,25	68,85	0,40	6,30	4,70	33,11						33,86	69,24				2,29
24.05.2021	24.00		139,07	105,94	33,13	68,86	68,49	0,37	6,20	4,60	31,53						32,23	68,76				2,17
25.05.2021	24.00		136,57	106,57	32,00	68,80	68,43	0,37	6,10	4,60	30,45						31,11	68,72				2,09
26.05.2021	24.00		136,84	103,84	33,00	68,43	68,04	0,39	6,10	4,60	31,45						32,14	68,38				2,15
27.05.2021	24.00		140,02	106,46	33,56	69,49	69,10	0,39	6,30	4,70	31,96						32,67	69,46				2,22
28.05.2021	24.00		139,83	106,35	33,48	69,52	69,13	0,39	6,30	4,70	31,90						32,61	69,47				2,21
29.05.2021	24.00		138,94	105,03	33,91	69,40	68,99	0,41	6,30	4,70	32,33						33,05	69,43				2,24
30.05.2021	24.00		139,93	104,44	35,49	68,92	68,53	0,39	6,20	4,70	33,88						34,62	68,88				2,33
01.06.2021																						
02.06.2021																						
03.06.2021																						
04.06.2021																						
05.06.2021																						
06.06.2021																						
07.06.2021																						
08.06.2021																						
09.06.2021																						
10.06.2021																						
11.06.2021																						
12.06.2021																						
13.06.2021																						
14.06.2021																						
15.06.2021																						
16.06.2021																						
17.06.2021																						
18.06.2021																						
19.06.2021																						
20.06.2021																						
21.06.2021																						
22.06.2021																						
Среднее	24.00		139,20	105,54	33,66	69,08	68,69	0,39	6,23	4,66	32,08						32,79	69,04				2,21
Итого	192,00		1113,61	844,29	269,32						256,61						256,61	262,29				17,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 744 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 744 час
 Период расчета по договору: 1016,49 куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,02 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 18,79 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 67,42 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: 1278,78 м.куб.

