

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"  
 Договор: 10256.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Телефон: 28174  
 Узел учета: Общий 28174  
 Код УУТЗ: 28174  
 График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401690  
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (М2) ЗРСВ-440ЛВ-32  
 Подающий ГВС (М3) ЗРСВ-440ЛВ-32  
 Циркуляционный ГВС (М4) ЗРСВ-440ЛВ-20  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,279 Qвнт.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс=М3\*(t3-hв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср.= 0,279 Qвнт.ср.= 0 Qтеп.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,1155  
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/ГТ: Qот.ср.= 83,7 Qвнт.ср.= 0 Qтеп.ср.= 0 Qгвс.ср.= 21 ГТвс.М=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2021 по 22.06.2021  
 Qот.= 0,279 Qвнт.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс=М3\*(t3-hв)  
 Qот.ср.= 83,7 Qвнт.ср.= 0 Qтеп.ср.= 0 Qгвс.ср.= 21 ГТвс.М=

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dv изл/вал	Уплотнит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2
23.06.2021	24,00	*	66,45	57,94	8,51	67,23	66,88	0,35	5,40	3,10	7,68	7,83	7,83	7,83	7,83	65,94	65,94	5,40	5,40	0,51	
24.06.2021	24,00	*	66,07	57,47	10,60	66,86	66,52	0,34	5,30	3,10	7,73	9,93	9,93	9,93	9,93	65,66	65,66	5,30	5,30	0,55	
25.06.2021	24,00	*	64,10	55,71	8,39	67,06	66,71	0,35	5,30	3,00	7,56	7,71	7,71	7,71	7,71	65,59	65,59	5,20	5,20	0,50	
26.06.2021	24,00	*	64,16	55,52	8,64	66,20	65,84	0,36	5,20	3,00	7,79	7,94	7,94	7,94	7,94	64,96	64,96	5,20	5,20	0,51	
27.06.2021	24,00	*	67,29	57,98	9,31	67,48	67,12	0,36	5,40	3,10	8,43	8,61	8,61	8,61	8,61	66,26	66,26	5,40	5,40	0,57	
28.06.2021	24,00	*	68,97	58,85	10,12	67,62	67,27	0,35	5,40	3,10	9,21	9,40	9,40	9,40	9,40	66,52	66,52	5,40	5,40	0,62	
29.06.2021	24,00	*	64,87	56,82	8,25	67,47	67,10	0,37	5,40	3,10	7,42	7,58	7,58	7,58	7,58	66,18	66,18	5,40	5,40	0,50	
30.06.2021	24,00	*	62,88	54,41	8,47	67,12	66,75	0,37	5,40	3,10	7,63	7,78	7,78	7,78	7,78	65,31	65,31	5,30	5,30	0,51	
31.06.2021	24,00	*	66,98	56,93	10,05	67,62	67,25	0,37	5,40	3,10	9,05	9,24	9,24	9,24	9,24	66,48	66,48	5,30	5,30	0,51	
01.06.2021	24,00	*	66,93	57,79	9,14	67,54	67,18	0,36	5,40	3,20	8,29	8,46	8,46	8,46	8,46	66,28	66,28	5,40	5,40	0,56	
02.06.2021	24,00	*	66,83	57,83	9,00	67,54	67,18	0,36	5,50	3,20	8,14	8,31	8,31	8,31	8,31	66,48	66,48	5,40	5,40	0,54	
03.06.2021	24,00	*	66,58	58,00	8,58	67,97	67,61	0,36	5,30	3,00	7,72	7,88	7,88	7,88	7,88	66,79	66,79	5,30	5,30	0,52	
04.06.2021	24,00	*	67,58	57,70	9,88	67,54	67,19	0,35	5,30	3,00	8,97	9,16	9,16	9,16	9,16	66,41	66,41	5,30	5,30	0,60	
05.06.2021	24,00	*	65,08	56,44	8,64	68,22	67,87	0,35	5,50	3,10	7,77	7,93	7,93	7,93	7,93	66,72	66,72	5,40	5,40	0,52	
06.06.2021	24,00	*	66,15	58,16	7,99	68,50	68,16	0,34	5,60	3,20	7,08	7,23	7,23	7,23	7,23	67,12	67,12	5,50	5,50	0,48	
07.06.2021	24,00	*	66,51	60,36	6,15	120,01	69,23	0,34	5,60	3,20	7,96	8,12	8,12	8,12	8,12	65,55	65,55	5,50	5,50	0,52	
08.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22.06.2021	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Среднее	24,00		66,21	57,36	8,86	70,75	67,24	0,35	5,40	3,10	8,15	8,32	8,32	8,32	8,32	66,14	66,14	5,36	5,36	0,55	
Итого	384,00		1059,43	917,71	141,72						130,43	130,43	130,43	130,43	130,43	133,11	133,11			8,72	

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 552 час  
 Объем теплоснабителя Узла, рассчитанный по среднему: 552 час  
 Период расчета по договору: 12, 15,02 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 4,77 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 16,6 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 324,47 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабителя Узла изл.: 324,47 м.куб.

Филиал «Энергообеспечение Абонентное Управление»  
 Отчет принят  
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабляющей организации