Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23774**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207204** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
Преобр.давления:

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,31**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1936**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,088**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**97,8947**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00	*	15,70	0,00	15,70	65,39	21,75	43,64			15,55		15,55	15,84		15,84		64,84				1,01
24.05.2021	24,00	*	15,58	0,00	15,58	65,74	21,61	44,13			15,45		15,45	15,75		15,75		65,20				1,01
25.05.2021	24,00	*	14,84	0,00	14,84	65,96	21,47	44,49			14,75		14,75	15,03		15,03		65,32				0,96
26.05.2021	24,00	*	14,95	0,00	14,95	65,45	20,53	44,92			14,87		14,87	15,17		15,17		64,83				0,96
27.05.2021	24,00	*	14,44	0,00	14,44	66,04	21,07	44,97			14,37		14,37	14,62		14,62		65,36				0,94
28.05.2021	24,00	*	13,95	0,00	13,95	64,78	21,21	43,57			13,88		13,88	14,14		14,14		64,09				0,89
29.05.2021	24,00	*	12,71	0,00	12,71	64,55	20,85	43,70			12,60		12,60	12,83		12,83		63,86				0,80
30.05.2021	24,00	*	13,80	0,00	13,80	65,03	20,35	44,68			13,73		13,73	13,96		13,96		64,41				0,88
31.05.2021	24,00	*	13,32	0,00	13,32	66,04	20,49	45,55			13,27		13,27	13,52		13,52		65,27				0,87
01.06.2021	24,00	*	14,83	0,00	14,83	65,54	20,92	44,62			14,74		14,74	15,04		15,04		64,92				0,96
02.06.2021	24,00	*	13,24	0,00	13,24	67,60	21,42	46,18			13,15		13,15	13,43		13,43		66,86				0,88
03.06.2021	24,00	*	14,18	0,00	14,18	65,45	21,65	43,80			14,21		14,21	14,48		14,48		64,65				0,92
04.06.2021	24,00	*	13,07	0,00	13,07	63,62	22,13	41,49			13,00		13,00	13,22		13,22		62,95				0,82
05.06.2021	24,00	*	11,54	0,00	11,54	62,77	22,32	40,45			11,52		11,52	11,70		11,70		62,04				0,72
06.06.2021	24,00	*	12,15	0,00	12,15	62,73	22,51	40,22			12,09		12,09	12,31		12,31		62,06				0,75
07.06.2021	24,00	*	12,25	0,00	12,25	62,39	22,96	39,43			12,22		12,22	12,43		12,43		61,79				0,76
08.06.2021																						
09.06.2021																						
10.06.2021																						
11.06.2021																						
12.06.2021																						
13.06.2021																						
14.06.2021																						
15.06.2021																						
16.06.2021																						
17.06.2021																						
18.06.2021																						
19.06.2021																						
20.06.2021																						
21.06.2021																						
22.06.2021																						
Среднее	24,00		13,78	0,00	13,78	64,94	21,45	43,49			13,71		13,71	13,97		13,97		64,28				0,88
Итого	**384,00**		**220,55**	**0,00**	**220,55**						**219,40**		**219,40**	**223,47**		**223,47**						**14,13**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **552** час **20,24** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **552** час **321,31** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **13,39** °С **7,16** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **27,21** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **544,78** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____/