

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул., д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8566-038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УЭТЗ: 23602

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207336
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обогревательный ГВС (М2)
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схемы подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УЭТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термометробр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлением:

График: 147171

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=М1*(h1-h2)-М2*(h2-h3)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: QOT = 0,187
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.: GOT = 59,0526
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021
 лето: Qгвс=М3*(h3-h4)
 Qгвс ср = 0,099
 Qгвс ср = 0,045
 Gгвс ср = 18 Ггвс.М

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ													
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2		M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.05.2021	24.00*		10,92	0,00	10,92	61,00	21,85	39,15			10,83								11,02	60,39			0,66	
24.05.2021	24.00*		10,08	0,00	10,08	60,58	21,46	39,12			10,03								10,21	59,87			0,60	
25.05.2021	24.00*		11,24	0,00	11,24	61,20	21,55	39,65			11,16								11,37	60,61			0,68	
26.05.2021	24.00*		8,62	0,00	8,62	59,06	20,77	38,29			8,58								8,69	58,21			0,50	
27.05.2021	24.00*		10,68	0,00	10,68	61,30	20,74	40,56			10,63								10,82	60,84			0,50	
28.05.2021	24.00*		9,34	0,00	9,34	59,75	21,00	38,75			9,32								9,47	58,93			0,55	
29.05.2021	24.00*		9,37	0,00	9,37	59,82	20,48	39,34			9,32								9,46	59,12			0,55	
30.05.2021	24.00*		12,59	0,00	12,59	61,07	19,70	41,37			12,57								12,78	60,50			0,76	
31.05.2021	24.00*		9,67	0,00	9,67	60,51	19,26	41,25			9,62								9,76	59,71			0,57	
01.06.2021	24.00*		8,96	0,00	8,96	55,95	19,55	36,40			8,93								9,04	55,22			0,49	
02.06.2021	24.00*		11,89	0,00	11,89	56,24	20,05	36,19			11,88								12,05	55,73			0,66	
03.06.2021	24.00*		10,99	0,00	10,99	52,41	20,14	32,27			10,95								11,11	51,90			0,57	
04.06.2021	24.00*		10,58	0,00	10,58	51,46	20,62	30,84			10,62								10,77	50,94			0,54	
05.06.2021	24.00*		8,80	0,00	8,80	49,93	20,65	28,28			8,77								8,86	49,47			0,44	
06.06.2021	24.00*		9,64	0,00	9,64	50,01	21,04	29,97			9,61								9,70	49,58			0,48	
07.06.2021	24.00*		11,23	0,00	11,23	51,24	21,63	29,61			11,22								11,35	50,80			0,57	
08.06.2021	24.00*		10,08	0,00	10,08	49,94	21,66	28,28			10,09								10,19	49,45			0,50	
09.06.2021	24.00*		9,02	0,00	9,02	50,68	21,77	28,91			9,04								9,16	50,09			0,46	
10.06.2021	24.00*		11,77	0,00	11,77	57,82	22,13	35,69			11,75								11,91	57,32			0,67	
11.06.2021	24.00*		9,55	0,00	9,55	59,85	22,78	37,07			9,59								9,75	59,09			0,57	
12.06.2021	24.00*		6,36	0,00	6,36	56,31	22,59	33,72			6,35								6,42	55,38			0,35	
13.06.2021	24.00*		7,83	0,00	7,83	54,50	22,36	32,14			7,84								7,93	53,72			0,42	
14.06.2021	24.00*		9,44	0,00	9,44	57,33	22,55	34,78			9,46								9,61	56,67			0,53	
15.06.2021	24.00*		10,09	0,00	10,09	56,88	22,55	34,33			10,04								10,19	56,37			0,57	
16.06.2021	24.00*		9,97	0,00	9,97	53,88	22,27	31,61			9,97								10,12	53,32			0,53	
17.06.2021	24.00*		9,57	0,00	9,57	51,76	22,18	29,58			9,59								9,69	51,18			0,49	
18.06.2021	24.00*																							
19.06.2021																								
20.06.2021																								
21.06.2021																								
22.06.2021																								
Среднее	24.00		9,93	0,00	9,93	56,17	21,28	34,89			9,91								10,05	55,55			0,55	
Итого	624,00		258,28	0,00	258,28						257,76								261,43	10,05			14,35	
Показавия счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время		М1, Т		М2, Т		М3, Т		М4, Т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, Т		Qобщ, Гкал		Траб-л						

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения УЭТЗ, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Котельная на температуру холодной воды
 Корректировка на приборам учета (с учетом корректировки):
 Итого к расчету по приборам учета тепловой энергии Qобщ:
 Количество потребленной тепловой энергии Угвс изл.
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

312 час
 312 час
 7,15 Гкал
 130,78 куб.м
 13,39 °С
 16,32 Гкал
 5,18 Гкал
 392,21 куб.м

« » 20 г.

Филиал «Энергосбыт»
 ООО «ТЭК СПб»
 Отдел управления
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации