

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 100, лит. П И П П
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: АКТ 619.046
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 91205

Установленные приборы: Выхислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.12.2021
 Грех= 30
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 1507/0

Договорные нагрузки (гр. час), Кал/час: Q=М1*(t1-hвх)-М2*(t2-hвх)
 Договорные расходы (гр.сут.), Тб/ут: Qот.= 0,184 Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qврс.гвс.ср= 0,0924

Qот.= 0,184 Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qврс.гвс.ср= 0,0924

Qот.= 0 Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qврс.гвс.ср= 0,0924

Qот.= 0,184 Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qврс.гвс.ср= 0,0924

Qот.= 0,184 Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qврс.гвс.ср= 0,0924

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Кал				
			Т	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4		ΔV (излнв) М3	Т3	Т4	Р3
23.05.2021	24.00		134,85	126,15	8,70	70,55	68,09	2,46	6,80	4,90	137,92	128,86	9,06	9,94	0,93
24.05.2021	24.00		136,08	126,54	9,54	70,17	67,66	2,51	6,80	4,90	139,13	129,19	9,94	9,99	0,95
25.05.2021	24.00		136,23	127,23	9,00	70,09	67,65	2,44	6,80	4,90	139,29	129,91	9,38	9,65	0,96
26.05.2021	24.00		133,05	123,77	9,28	69,76	67,26	2,50	6,80	4,90	136,02	126,37	9,65	9,05	0,96
27.05.2021	24.00		134,08	125,42	8,66	70,83	68,32	2,51	6,80	4,90	137,16	128,11	9,05	9,05	0,93
28.05.2021	24.00		131,43	124,01	7,42	70,35	68,32	2,53	6,80	4,90	134,45	126,69	7,76	7,61	0,85
29.05.2021	24.00		129,88	122,58	7,30	70,72	68,18	2,54	6,80	4,90	132,83	125,22	7,61	8,16	0,83
30.05.2021	24.00		129,01	121,18	7,83	70,17	67,63	2,54	6,80	4,90	131,90	123,74	8,16	6,95	0,86
31.05.2021	24.00		128,69	122,07	6,62	70,70	68,12	2,58	6,80	4,90	131,64	124,69	6,95	7,74	0,79
01.06.2021	24.00		131,24	123,83	7,41	70,51	68,01	2,50	6,80	4,90	134,21	126,47	7,74	8,72	0,84
02.06.2021	24.00		133,26	124,90	8,36	70,39	67,96	2,43	6,80	4,90	136,28	127,56	8,72	7,54	0,90
03.06.2021	24.00		133,28	126,05	7,23	70,74	68,35	2,39	6,80	4,90	136,32	128,78	7,54	7,94	0,82
04.06.2021	24.00		134,78	127,17	7,61	70,46	68,13	2,33	6,80	4,90	138,61	130,70	7,94	7,91	0,84
05.06.2021	24.00		135,49	127,93	7,56	71,00	68,70	2,30	6,80	4,90	139,59	131,63	7,96	8,02	0,84
06.06.2021	24.00		136,44	128,82	7,62	71,22	68,95	2,27	6,80	4,90	137,85	129,91	7,94	7,91	0,84
07.06.2021	24.00		137,18	129,48	7,70	71,71	69,44	2,27	6,80	4,90	140,39	132,37	8,02	7,19	0,85
08.06.2021	24.00		136,95	129,95	7,00	71,51	70,26	1,25	6,80	4,90	140,12	132,93	7,19	8,12	0,85
09.06.2021	24.00		108,14	100,22	7,92	71,19	70,17	1,02	6,80	4,90	110,63	102,51	8,12	8,02	0,67
10.06.2021	24.00		79,07	71,43	7,64	70,93	66,62	4,31	6,80	4,90	80,91	72,89	8,02	6,81	0,77
11.06.2021	24.00		78,94	72,49	6,45	71,14	66,87	4,27	6,80	4,90	80,79	73,98	6,81	5,85	0,85
12.06.2021	24.00		80,99	75,45	5,54	71,62	67,49	4,13	6,80	4,90	82,90	77,05	5,85	5,27	0,71
13.06.2021	24.00		81,61	76,66	4,95	71,14	67,08	4,06	6,80	4,90	83,53	78,26	5,27	5,27	0,67
14.06.2021	24.00		81,94	75,23	6,71	70,80	66,62	4,18	6,80	4,90	83,85	76,76	7,09	6,66	0,79
15.06.2021	24.00		81,60	75,28	6,32	71,36	67,06	4,30	6,80	4,90	83,51	76,85	6,66	6,54	0,78
16.06.2021	24.00		80,75	74,57	6,18	71,15	66,78	4,37	6,80	4,90	82,64	76,10	6,54	6,19	0,77
17.06.2021	24.00		81,27	75,41	5,86	71,01	66,86	4,15	6,80	4,90	83,16	76,97	6,19	5,40	0,73
18.06.2021	24.00		83,13	76,40	6,73	70,68	66,66	4,02	6,80	4,90	85,05	77,94	7,11	5,40	0,78
19.06.2021	24.00		83,54	78,35	5,19	71,40	67,61	3,79	6,80	4,90	85,46	80,06	5,40	5,62	0,67
20.06.2021	24.00		83,72	78,42	5,35	71,93	68,22	3,71	6,80	4,90	85,74	80,12	5,62	5,25	0,68
21.06.2021	24.00		84,75	79,74	5,01	72,36	68,74	3,62	6,80	4,90	86,72	81,47	5,25	5,47	0,66
22.06.2021	24.00		87,44	82,29	5,15	73,15	69,61	3,54	6,80	4,90	89,59	84,12	5,47	7,42	0,67
Среднее	24.00		111,25	104,16	7,09	71,01	67,98	3,03	6,80	4,90	113,81	106,39	7,42	7,42	0,80
Итого	744,00		3448,85	3229,02	219,84						3528,19	3298,21	229,98		24,89

Показаны сведения на момент снятия данных:

Дата, время: М1.Т М2.Т М3.Т М4.Т М5.Т М6.Т М7.Т М8.Т

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 192 час
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: 59,36 куб.м
 Период расчета по договору: 192 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,02 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 27,14 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 289,34 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Визл изл. м.куб.

Генеральный директор: _____

20 г.

Филиал «Энергосбыт»
 Отдел теплоснабжения
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)