

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 101
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
Договор: 9095,038.1
Строит. адрес:
Телефон:
Узел учета: Общий 9858
Телефон:
Код УТЭ: 9858
График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 6079
Вычислитель: СЛТ943 № 6079
Подключающий трубопровод (М1): ПРЭМ-32-В1
Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ-32-В1
Подключающий ГВС (М3): ПРЭМ-20-Д
Циркуляционный ГВС (М4): ПРЭМ-20-Д
Подпиточный трубопровод (Уп): ПРЭМ-20-Д
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hx)

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qот = 0,336 Qлет = 0 Qгвс = 0,06 Qгвс.ср = 0,06
Договорные нагрузки (ср. сут.): Кал/сут.: Qот.ср = 100,8 Qлет.ср = 0 Qгвс.ср = 24 ГВтс.м = 24
Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Qот.ср = 100,8 Qлет.ср = 0 Qгвс.ср = 24

Дата	Тп	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
		М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Uподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
Тп	НС	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	
23.05.2021	24,00	87,07	67,24	19,83	70,09	69,73	0,36			19,91	19,91	20,36			19,91	19,91	20,36		70,07	1,40	
24.05.2021	24,00	87,43	67,33	20,10	69,81	69,47	0,34			20,17	20,17	20,62			20,17	20,17	20,62		69,68	1,41	
25.05.2021	24,00	86,38	67,61	18,77	69,62	68,29	0,33			18,85	18,85	19,27			18,85	18,85	19,27		69,48	1,31	
26.05.2021	24,00	85,35	65,70	19,65	69,28	68,92	0,37			19,75	19,75	20,19			19,75	19,75	20,19		69,22	1,37	
27.05.2021	24,00	86,53	67,65	18,88	70,35	70,00	0,35			18,93	18,93	19,36			18,93	18,93	19,36		70,25	1,33	
28.05.2021	24,00	86,23	67,69	18,54	70,31	69,96	0,35			18,54	18,54	18,96			18,54	18,54	18,96		70,23	1,30	
29.05.2021	24,00	85,78	66,83	18,95	70,22	69,85	0,37			19,02	19,02	19,45			19,02	19,02	19,45		70,19	1,34	
30.05.2021	24,00	85,81	66,31	19,50	69,65	69,28	0,37			19,53	19,53	19,96			19,53	19,53	19,96		69,61	1,36	
31.05.2021	24,00	86,06	66,29	19,77	70,20	69,83	0,37			19,77	19,77	20,22			19,77	19,77	20,22		70,14	1,39	
01.06.2021	24,00	87,74	67,44	20,30	69,97	69,61	0,36			20,37	20,37	20,83			20,37	20,37	20,83		69,93	1,43	
02.06.2021	24,00	88,30	68,04	20,26	69,82	69,46	0,36			19,17	19,17	19,60			19,17	19,17	19,60		69,75	1,34	
03.06.2021	24,00	87,39	68,24	19,15	70,13	69,80	0,33			17,74	17,74	18,14			17,74	17,74	18,14		69,97	1,24	
04.06.2021	24,00	85,88	66,89	16,99	69,79	69,48	0,31			15,60	15,60	15,94			15,60	15,94	15,94		69,66	1,20	
05.06.2021	24,00	87,66	69,21	18,45	70,40	70,09	0,31			17,08	17,08	17,47			17,08	17,47	17,47		70,29	1,20	
06.06.2021	24,00	88,15	69,83	18,32	70,63	70,33	0,30			17,29	17,29	17,69			17,29	17,69	17,69		70,49	1,22	
07.06.2021	24,00	87,11	70,05	17,06	71,07	70,77	0,30			17,02	17,02	17,41			17,02	17,41	17,41		70,96	1,21	
08.06.2021	24,00	86,62	70,23	16,39	70,87	70,54	0,33			16,42	16,42	16,80			16,42	16,80	16,80		70,79	1,16	
09.06.2021	24,00	87,49	70,64	16,85	70,57	70,27	0,30			16,87	16,87	17,25			16,87	17,25	17,25		70,38	1,19	
10.06.2021	24,00	87,88	71,18	16,70	70,47	70,16	0,31			16,75	16,75	17,14			16,75	17,14	17,14		70,45	1,18	
11.06.2021	24,00	88,23	70,86	17,37	70,71	70,41	0,30			17,41	17,41	17,81			17,41	17,81	17,81		70,65	1,23	
12.06.2021	24,00	88,41	72,40	16,01	71,23	70,93	0,30			16,04	16,04	16,41			16,04	16,41	16,41		71,19	1,14	
13.06.2021	24,00	87,87	72,37	15,50	70,68	70,41	0,27			15,53	15,53	15,88			15,53	15,88	15,88		70,53	1,10	
14.06.2021	24,00	89,15	72,01	17,14	70,38	70,09	0,29			17,19	17,19	17,58			17,19	17,58	17,58		70,25	1,21	
15.06.2021	24,00	88,98	71,84	17,14	70,94	70,64	0,30			17,20	17,20	17,59			17,20	17,59	17,59		70,87	1,22	
16.06.2021	24,00	88,12	71,09	17,03	70,75	70,44	0,31			17,01	17,01	17,41			17,01	17,41	17,41		70,81	1,20	
17.06.2021	24,00	87,56	71,08	16,48	70,57	70,28	0,28			16,47	16,47	16,84			16,47	16,84	16,84		70,41	1,20	
18.06.2021	24,00	87,46	71,95	15,51	70,20	69,92	0,28			15,47	15,47	15,82			15,47	15,82	15,82		70,10	1,09	
19.06.2021	24,00	87,04	72,55	14,49	70,90	70,63	0,27			14,44	14,44	14,77			14,44	14,77	14,77		70,78	1,02	
20.06.2021	24,00	86,95	73,08	13,87	71,40	71,13	0,27			13,80	13,80	14,13			13,80	14,13	14,13		71,29	0,99	
21.06.2021	24,00	88,84	73,62	15,22	71,83	71,57	0,26			15,17	15,17	15,53			15,17	15,53	15,53		71,71	1,09	
22.06.2021	24,00	89,51	74,65	14,86	72,64	72,38	0,26			14,73	14,73	15,09			14,73	15,09	15,09		72,51	1,07	
Среднее	24,00	87,39	69,80	17,58	70,50	70,18	0,32			17,39	17,39	17,79			17,39	17,79	17,79		70,40	1,23	
Итого	744,00	2708,98	2163,90	545,08						539,24	539,24	551,52			539,24	551,52	551,52		70,40	37,39	

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 М1, т: _____ М2, т: _____ М3, т: _____ М4, т: _____
 V3, куб.м: _____ V4, куб.м: _____
 Уп, т: _____ Qобщ, Гкал: _____
 Трасс, ч: _____

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уп, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Ц: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,02 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 37,64 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 37,64 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Упвс изл: 693,84 м.куб.

Филиал «Энергообслуживание»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНТ
 20 Представитель теплоснабжающей организации