

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул. д. 120 ИТТ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 21082.046.1
 Стронт-адрес: 11.02.2024
 Телефон: 48553
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 48553

Установленные приборы: Служебные и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ942.04 № 8203
 Подходящий трубопровод (М1)
 Подходящий трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подлинный трубопровод (Л)
 Расчетный алгоритм:
 зима: Q=M1*(t1-tнв)*M2*(t2-tнв)
 Qот = 0,152 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Ккал/час: Qот = 0,152 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qот = 45,6 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)

Смпл = 0
 Приборы УТЭ поверены до: 11.02.2024
 Термопреобр.: КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 Режим (схема): Преобр. давления: СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

Учет ГВС (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2021 по 22.06.2021
 Qот = 0,152 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Qот = 45,6 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Qгвс ср = 0,005 Qгвс ср = 0,025
 Qгвс ср = 2 Qгвс ср = 10

Дата	Ti	Hc	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уподлит	T3		T4	P3	P4
23.06.2021	24.00*		50,75	46,45	4,30	68,17	63,47	4,70	4,70	4,70	3,80	17,30	9,73	7,57	17,67	9,85	7,82	68,08	52,04	3,90	3,80	0,57
24.05.2021	24.00*		50,81	47,32	3,49	67,72	63,03	4,69	4,69	4,69	3,70	17,30	13,64	3,66	17,66	13,82	3,84	67,63	52,58	3,90	3,70	0,46
25.05.2021	24.00*		51,30	47,86	3,44	67,61	62,96	4,65	4,65	4,65	3,70	17,44	12,88	4,56	17,81	13,05	4,76	67,52	52,54	3,80	3,70	0,46
26.05.2021	24.00*		50,11	46,59	3,52	67,25	62,48	4,77	4,77	4,77	3,70	17,25	12,73	4,52	17,61	12,90	4,71	67,17	52,00	3,80	3,70	0,46
27.05.2021	24.00*		51,30	47,58	3,72	68,34	63,57	4,77	4,77	4,77	3,80	17,56	9,87	7,69	17,94	10,00	7,94	68,24	52,94	4,00	3,80	0,48
28.05.2021	24.00*		51,40	47,71	3,69	68,33	63,54	4,79	4,79	4,79	3,80	17,49	9,95	7,54	17,87	10,08	7,79	68,23	52,98	4,00	3,80	0,48
29.05.2021	24.00*		51,42	47,83	3,59	68,00	63,22	4,78	4,78	4,78	3,80	17,57	6,62	10,95	17,95	6,70	11,25	68,08	52,04	4,00	3,80	0,48
31.05.2021	24.00*		52,77	49,03	3,74	67,14	62,51	4,63	4,63	4,63	3,80	18,37	11,42	10,95	18,75	11,57	7,18	67,05	52,90	3,90	3,80	0,47
01.06.2021	24.00*		53,26	50,43	2,83	67,81	63,12	4,69	4,69	4,69	3,80	18,06	7,62	10,44	18,44	7,72	10,72	67,05	52,90	3,90	3,80	0,48
02.06.2021	24.00*		54,31	50,58	3,73	67,81	63,12	4,59	4,59	4,59	3,80	18,34	12,46	5,88	18,72	12,63	6,09	67,71	53,68	4,00	3,80	0,47
03.06.2021	24.00*		54,28	51,37	2,91	68,26	63,81	4,47	4,47	4,47	3,70	18,63	8,42	10,48	19,30	8,54	10,76	67,72	53,89	4,00	3,80	0,43
04.06.2021	24.00*		55,12	52,61	2,51	67,89	63,56	4,33	4,33	4,33	3,60	18,99	2,90	15,73	19,03	2,94	16,09	68,16	54,90	3,90	3,70	0,48
05.06.2021	24.00*		55,81	51,55	4,26	68,51	64,25	4,26	4,26	4,26	3,80	19,43	5,53	13,90	19,85	5,61	14,24	68,43	54,48	3,90	3,60	0,51
06.06.2021	24.00*		55,81	53,33	2,48	69,20	64,99	4,21	4,21	4,21	3,90	19,05	12,02	7,20	19,64	12,19	7,45	68,66	55,77	4,10	3,80	0,42
07.06.2021	24.00*		55,81	53,33	2,48	69,20	64,99	4,21	4,21	4,21	3,90	19,05	8,78	10,27	19,47	8,92	10,55	68,43	55,17	4,10	3,80	0,42
08.06.2021	24.00*		55,81	53,33	2,48	69,20	64,99	4,21	4,21	4,21	3,90	19,05	8,78	10,27	19,47	8,92	10,55	68,43	55,17	4,10	3,80	0,42
09.06.2021	24.00*		55,81	53,33	2,48	69,20	64,99	4,21	4,21	4,21	3,90	19,05	8,78	10,27	19,47	8,92	10,55	68,43	55,17	4,10	3,80	0,42
10.06.2021	24.00*		56,17	52,79	3,38	68,83	64,74	4,09	4,09	4,09	3,80	19,57	7,42	11,69	19,53	7,53	12,00	68,92	56,37	4,10	3,80	0,41
11.06.2021	24.00*		56,45	54,15	2,30	68,67	64,53	4,14	4,14	4,14	4,90	19,27	13,72	5,85	19,99	13,92	6,07	68,74	56,14	4,00	3,80	0,45
12.06.2021	24.00*		56,26	53,82	2,44	68,83	64,67	4,16	4,16	4,16	4,90	19,18	16,80	2,47	19,69	17,05	2,64	68,58	56,31	4,10	3,80	0,38
13.06.2021	24.00*		57,50	55,00	2,50	69,49	65,33	4,16	4,16	4,16	5,00	19,65	16,75	2,71	19,60	16,87	2,73	69,41	56,30	4,10	3,80	0,39
14.06.2021	24.00*		57,66	55,25	2,41	69,00	64,90	4,10	4,10	4,10	5,00	19,65	16,71	2,94	19,89	17,00	2,89	69,41	56,83	4,10	3,80	0,40
15.06.2021	24.00*		57,53	55,23	2,30	68,67	64,56	4,11	4,11	4,11	5,00	19,70	17,28	2,44	20,08	17,52	3,12	68,92	56,68	4,10	3,80	0,39
16.06.2021	24.00*		56,63	53,91	2,72	69,01	64,98	4,22	4,22	4,22	4,90	19,65	16,69	2,86	20,08	16,93	3,15	68,59	56,40	4,10	3,80	0,39
17.06.2021	24.00*		56,59	54,27	2,32	68,88	64,68	4,20	4,20	4,20	4,90	19,33	16,05	3,33	19,80	16,29	3,51	68,93	56,11	4,10	3,80	0,42
18.06.2021	24.00*		57,54	55,00	2,54	68,52	64,45	4,07	4,07	4,07	4,90	19,33	16,58	2,75	19,75	16,83	2,92	68,80	56,27	4,10	3,80	0,39
19.06.2021	24.00*		58,25	55,64	2,61	69,27	65,32	3,95	3,95	3,95	5,00	19,85	17,16	2,67	20,26	17,42	2,84	68,45	56,41	4,10	3,80	0,40
20.06.2021	24.00*		58,57	55,75	2,82	69,82	65,90	3,92	3,92	3,92	5,00	19,95	17,21	2,74	20,39	17,47	2,92	68,20	57,35	4,10	3,80	0,40
21.06.2021	24.00*		58,81	56,58	2,23	70,24	66,39	3,85	3,85	3,85	5,10	20,02	17,07	2,95	20,47	17,33	3,14	69,75	57,94	4,10	3,80	0,42
22.06.2021	24.00*		59,42	57,79	1,63	71,08	67,24	3,84	3,84	3,84	5,10	19,90	14,71	5,19	20,35	17,95	5,40	70,17	58,63	4,10	3,80	0,38
Итого	24.00		55,08	52,11	2,97	64,28	4,33	4,33	4,33	4,33	3,80	18,86	12,08	6,78	19,27	12,28	7,02	71,01	59,57	4,10	3,80	0,34
Итого	744,00		1707,48	1615,38	92,10	64,28	4,33	4,33	4,33	4,33	3,80	564,75	374,50	210,25	597,43	379,92	217,51	68,53	56,19	4,02	3,79	0,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 23.06.2021
 М1, т: 28216,1
 М2, т: 26775,90
 М3, т: 7072,30
 М4, т: 5258,77
 V3, куб.м: 7258,30
 V4, куб.м: 5348,12
 Vп, т: 0,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Vгвс.квал.

15,02 °C
 192 час
 1,74 Ккал
 3,44 Ккал
 56,08 куб.м
 273,59 м.куб.

900

«
 »
 20
 Представитель теплоснабжающей организации