

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул., д. 144, лит. Ц  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 8730.038.1  
 Террит. адрес: СПб  
 Телефон: 20.12.2021

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 23781

Установленные приборы: ВКР-7 № 207107  
 Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

График: 15070

Вычислитель: расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1) ПРМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРМ-20-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРМ-20-В1  
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм:

Гли= 0,067  
 ГлиП= 0,067  
 ГлиСН= 0,067  
 ГлиН= 0,027  
 Термопреобр.: КТСПН  
 КТСПН  
 ТСПН  
 Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут:

Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)  
 Qот = 0,174  
 Qот = 52,2

Qвент = 0  
 Qвент = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс ср = 0  
 Qгвс ср = 0

Qгвс = 0,0946  
 Qгвс ср = 0,043

Qгвс = 17,2 Гкал/сут

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ВБ-1)				Учет ГВС (ВБ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2					
23.05.2021	24.00	*	38,73	27,13	11,60	68,11	67,68	0,43	11,10	11,10	11,10	11,32	67,63	67,63	0,75
24.05.2021	24.00	*	38,74	29,47	9,27	67,76	67,41	0,35	8,78	8,78	8,78	8,97	67,01	67,01	0,59
25.05.2021	24.00	*	38,86	30,38	8,48	67,75	67,42	0,33	8,01	8,01	8,01	8,15	66,84	66,84	0,54
26.05.2021	24.00	*	37,89	29,50	8,39	67,28	66,91	0,37	7,87	7,87	7,87	8,02	66,49	66,49	0,52
27.05.2021	24.00	*	38,91	29,31	9,60	68,41	68,06	0,35	9,07	9,07	9,07	9,28	67,61	67,61	0,62
28.05.2021	24.00	*	38,84	30,76	8,08	68,41	68,03	0,38	7,56	7,56	7,56	7,75	67,52	67,52	0,51
29.05.2021	24.00	*	38,41	28,77	9,64	68,24	67,82	0,42	9,10	9,10	9,10	9,29	67,59	67,59	0,62
30.05.2021	24.00	*	38,23	28,39	9,84	67,69	67,29	0,40	9,30	9,30	9,30	9,49	66,98	66,98	0,62
31.05.2021	24.00	*	38,17	29,68	8,49	68,22	67,81	0,41	7,99	7,99	7,99	8,16	67,53	67,53	0,54
01.06.2021	24.00	*	38,78	30,30	8,48	68,07	67,68	0,39	7,22	7,22	7,22	7,37	67,37	67,37	0,48
02.06.2021	24.00	*	38,98	31,26	7,72	68,01	67,65	0,36	8,68	8,68	8,68	8,87	67,58	67,58	0,59
03.06.2021	24.00	*	39,05	29,86	9,19	68,39	68,05	0,34	8,23	8,23	8,23	8,42	68,42	68,42	0,55
04.06.2021	24.00	*	39,58	30,70	8,68	68,70	68,37	0,33	6,52	6,52	6,52	6,68	67,72	67,72	0,44
05.06.2021	24.00	*	39,58	32,05	7,95	68,92	68,60	0,32	7,44	7,44	7,44	7,62	68,07	68,07	0,50
06.06.2021	24.00	*	40,00	32,65	7,47	69,43	69,08	0,35	7,01	7,01	7,01	7,16	68,54	68,54	0,48
07.06.2021	24.00	*	40,15	32,85	7,45	69,22	68,87	0,35	5,82	5,82	5,82	5,95	67,77	67,77	0,47
08.06.2021	24.00	*	40,30	32,85	7,47	69,43	69,08	0,35	6,45	6,45	6,45	6,61	68,27	68,27	0,43
09.06.2021	24.00	*	40,53	34,14	6,39	68,94	68,66	0,28	5,82	5,82	5,82	5,95	67,77	67,77	0,47
10.06.2021	24.00	*	40,94	33,87	7,07	68,88	68,54	0,34	6,45	6,45	6,45	6,61	68,08	68,08	0,44
11.06.2021	24.00	*	40,80	33,99	6,81	69,07	68,74	0,33	6,26	6,26	6,26	6,38	68,27	68,27	0,43
12.06.2021	24.00	*	41,72	34,55	7,17	69,61	69,29	0,32	6,44	6,44	6,44	6,61	68,82	68,82	0,45
13.06.2021	24.00	*	41,63	34,41	7,22	69,12	68,82	0,30	6,54	6,54	6,54	6,68	68,28	68,28	0,45
14.06.2021	24.00	*	41,48	32,57	8,91	68,79	68,49	0,30	8,24	8,24	8,24	8,40	68,06	68,06	0,45
15.06.2021	24.00	*	41,33	34,45	6,88	69,30	68,99	0,31	6,17	6,17	6,17	6,30	68,40	68,40	0,42
16.06.2021	24.00	*	40,88	33,63	7,25	69,09	68,77	0,32	6,58	6,58	6,58	6,70	68,17	68,17	0,45
17.06.2021	24.00	*	40,97	33,73	7,24	68,97	68,67	0,30	6,54	6,54	6,54	6,70	68,04	68,04	0,44
18.06.2021	24.00	*	41,36	34,93	6,43	68,66	68,33	0,33	5,87	5,87	5,87	5,96	67,93	67,93	0,40
19.06.2021	24.00	*	41,77	35,57	6,20	69,43	69,13	0,30	5,59	5,59	5,59	5,69	68,50	68,50	0,38
20.06.2021	24.00	*	42,09	35,13	6,96	69,97	69,67	0,30	6,24	6,24	6,24	6,38	69,21	69,21	0,43
21.06.2021	24.00	*	42,52	36,08	6,44	70,43	70,14	0,29	5,63	5,63	5,63	5,77	69,58	69,58	0,39
22.06.2021	24.00	*	43,20	35,88	7,32	71,27	70,97	0,30	6,50	6,50	6,50	6,64	70,53	70,53	0,46
Итого	744,00		40,14	32,21	7,92	68,78	68,44	0,34	7,34	7,34	7,34	7,50	67,97	67,97	0,50
Показатели счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч				
			1244,22	245,59	68,44	0,34	227,63	227,63	232,51	232,51	15,45				

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

192 час  
 192 час  
 4 Гкал  
 60 куб.м

15,02 °C  
 4,3 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл.

15,15 Гкал  
 292,51 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообслуживание»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят

20 г.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабляющей организации