

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Садовая ул. д. 148, лит. Б  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозлезеро"

Договор: 87332.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 23523

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208368  
 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 150/70

Вычислитель: ПДАющий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

См1п= 0,067  
 См2п= 0,067  
 См3п= 0,027

Термопреобр.: КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСПЛН

Qгрвс = 0,1056  
 Qгрвс ср = 0,048  
 Qгрвс м = 19,2 Гкал/м

Договорные нагрузки: Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гб/сут.:

Qот = 0,174  
 Qот ср = 52,2  
 Qот м = 0

Qвент = 0  
 Qвент ср = 0  
 Qвент м = 0

Qгрех = 0  
 Qгрех ср = 0  
 Qгрех м = 0

лето: Qгрвс = M3\*(h3-hхв)

Qгрвс ср = 0  
 Qгрвс м = 0

Qгрвс = 0,1056  
 Qгрвс ср = 0,048  
 Qгрвс м = 19,2 Гкал/м

Учет ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал									
			M1 Т	M2 Т	ΔM Т	°C	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кгс/см2		P2 кгс/см2	M3 М3	V4 М3	Uдлит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.05.2021	24,00		60,11	51,74	8,37	68,29	67,90	0,39	4,90	4,90	61,42	52,88	8,54	62,00	53,45	8,55	0,63			
24.05.2021	24,00		60,12	51,92	8,20	67,94	67,59	0,35	4,90	4,90	61,38	53,04	8,34	63,00	53,13	9,87	0,60			
25.05.2021	24,00		60,67	52,22	8,45	67,77	67,40	0,37	4,90	4,90	61,95	53,34	8,61	60,97	53,25	7,72	0,68			
26.05.2021	24,00		59,61	51,08	8,53	67,40	66,99	0,41	4,90	4,90	60,87	52,12	8,75	62,29	53,96	8,33	0,58			
27.05.2021	24,00		60,99	52,80	8,19	68,44	68,06	0,38	4,90	4,90	62,29	53,96	8,33	62,87	53,89	8,98	0,58			
28.05.2021	24,00		61,54	52,73	8,81	68,47	68,12	0,35	4,90	4,90	62,87	53,89	8,98	62,00	53,45	8,55	0,63			
29.05.2021	24,00		60,71	52,29	8,42	68,28	67,89	0,39	4,90	4,90	63,00	53,13	9,87	63,00	53,13	9,87	0,60			
30.05.2021	24,00		61,70	52,01	9,69	67,77	67,39	0,38	4,90	4,90	63,00	53,13	9,87	63,00	53,13	9,87	0,60			
31.05.2021	24,00		59,68	52,11	7,57	68,31	67,94	0,37	4,90	4,90	60,97	53,25	7,72	63,00	53,13	9,87	0,60			
01.06.2021	24,00		62,56	52,93	9,63	68,17	67,81	0,36	4,90	4,90	63,89	54,10	9,79	63,89	54,10	9,79	0,68			
02.06.2021	24,00		62,47	53,70	8,77	68,11	67,77	0,34	4,90	4,90	63,80	54,88	8,92	64,25	55,48	8,77	0,62			
03.06.2021	24,00		62,88	54,28	8,60	68,45	68,14	0,31	4,90	4,90	64,25	55,48	8,77	65,01	57,72	7,29	0,61			
04.06.2021	24,00		63,54	55,79	7,75	68,00	67,69	0,31	4,90	4,90	64,89	56,99	7,90	65,01	57,72	7,29	0,61			
05.06.2021	24,00		63,64	56,52	7,12	68,51	68,23	0,28	4,90	4,90	64,89	56,99	7,90	66,24	58,13	8,11	0,51			
06.06.2021	24,00		64,82	56,93	7,89	68,80	68,52	0,28	4,90	4,90	64,89	56,99	7,90	66,24	58,13	8,11	0,51			
07.06.2021	24,00		64,28	56,43	7,85	69,44	69,13	0,31	4,90	4,90	65,74	57,64	8,10	65,74	57,64	8,10	0,56			
08.06.2021	24,00		63,27	56,06	7,21	69,33	69,02	0,31	4,90	4,90	64,69	57,26	7,43	65,18	57,03	8,15	0,57			
09.06.2021	24,00		63,76	55,82	7,94	69,08	68,83	0,25	4,90	4,90	64,67	57,20	7,47	65,18	57,03	8,15	0,57			
10.06.2021	24,00		63,46	56,01	7,45	69,08	68,77	0,31	4,90	4,90	64,67	57,20	7,47	65,18	57,03	8,15	0,57			
11.06.2021	24,00		63,25	56,00	7,25	69,28	68,98	0,30	4,90	4,90	64,67	57,20	7,47	65,18	57,03	8,15	0,57			
12.06.2021	24,00		63,88	57,53	6,35	69,82	69,52	0,30	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
13.06.2021	24,00		65,02	57,30	7,72	69,36	69,08	0,28	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
14.06.2021	24,00		64,39	57,43	6,96	68,92	68,65	0,27	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
15.06.2021	24,00		63,75	57,45	6,30	69,47	69,17	0,30	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
16.06.2021	24,00		62,86	56,11	6,75	69,36	69,06	0,30	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
17.06.2021	24,00		64,13	56,29	7,84	69,21	68,95	0,26	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
18.06.2021	24,00		64,93	56,89	8,04	68,93	68,66	0,27	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
19.06.2021	24,00		64,88	58,17	6,71	69,63	69,36	0,27	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
20.06.2021	24,00		66,24	58,51	6,73	70,16	69,90	0,26	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
21.06.2021	24,00		66,34	59,05	7,29	70,63	70,37	0,26	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
22.06.2021	24,00		66,42	60,00	6,42	71,46	71,20	0,26	4,90	4,90	65,32	58,76	6,56	65,32	58,76	6,56	0,52			
Среднее	24,00		63,06	55,29	7,77	68,90	68,58	0,32	4,90	4,90	64,44	56,49	7,95	64,44	56,49	7,95	0,56			
Итого	744,00		1954,90	1714,10	240,80						1997,79	1751,27	246,52							17,23

Показанная счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vлн, т Qобщ, Гкал Tгрвс, °C

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 192 час 4,48 Гкал

Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему: 192 час 63,6 куб.м

Период расчета по договору: 15,02 °C

Корректировка на температуру холодной воды: 17,16 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,55 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 310,12 м.кв.м

Объем потребленного теплоснабителя Узлн изл: 310,12 м.кв.м

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообъекты»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации