Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9307.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**

Адрес: **Седова ул, д. 162, лит. З** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28961**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **09.09.2021** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207800** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1 0,1 45 КТСП-Н

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1 0,1 45 КТСП-Н

Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 ТСП-Н

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,225** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1998**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0908**

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **67,5** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36,32** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00		152,82	142,28	10,54	71,20	67,02	4,18						156,36	145,26	11,10						1,35
24.05.2021	24,00		152,65	143,60	9,05	70,92	66,73	4,19						156,12	146,58	9,54						1,25
25.05.2021	24,00		154,48	144,90	9,58	70,77	66,60	4,17						158,02	147,87	10,15						1,29
26.05.2021	24,00		150,94	141,05	9,89	70,42	66,09	4,33						154,33	143,92	10,41						1,31
27.05.2021	24,00		153,97	144,77	9,20	71,47	67,16	4,31						157,55	147,80	9,75						1,29
28.05.2021	24,00		152,76	144,45	8,31	71,49	67,18	4,31						156,34	147,46	8,88						1,22
29.05.2021	24,00		151,27	142,79	8,48	71,39	66,96	4,43						154,78	145,77	9,01						1,24
30.05.2021	24,00		153,10	141,97	11,13	70,76	66,41	4,35						156,57	144,89	11,68						1,41
31.05.2021	24,00		152,21	142,47	9,74	71,30	66,88	4,42						155,73	145,43	10,30						1,33
01.06.2021	24,00		154,60	145,51	9,09	71,11	66,82	4,29						158,14	148,52	9,62						1,28
02.06.2021	24,00		156,95	146,33	10,62	70,92	66,79	4,13						160,56	149,35	11,21						1,36
03.06.2021	24,00		156,60	146,82	9,78	71,30	67,13	4,17						160,25	149,90	10,35						1,31
04.06.2021	24,00		157,42	148,11	9,31	71,03	67,05	3,98						161,03	151,21	9,82						1,25
05.06.2021	24,00		158,26	148,52	9,74	71,52	67,62	3,90						161,94	151,66	10,28						1,28
06.06.2021	24,00		157,77	150,01	7,76	71,72	67,88	3,84						161,48	153,22	8,26						1,14
07.06.2021	24,00		157,75	149,36	8,39	72,25	68,33	3,92						161,51	152,56	8,95						1,20
08.06.2021	24,00		159,14	149,82	9,32	72,03	68,10	3,93						162,90	153,02	9,88						1,27
09.06.2021	24,00		160,62	152,18	8,44	71,57	67,80	3,77						164,38	155,41	8,97						1,19
10.06.2021	24,00		161,67	153,60	8,07	71,65	67,91	3,74						165,47	156,88	8,59						1,16
11.06.2021	24,00		160,62	152,74	7,88	71,81	68,07	3,74						164,40	156,03	8,37						1,14
12.06.2021	24,00		162,89	155,94	6,95	72,29	68,56	3,73						166,77	159,33	7,44						1,10
13.06.2021	24,00		162,64	155,25	7,39	71,77	68,11	3,66						166,45	158,56	7,89						1,11
14.06.2021	24,00		162,99	154,36	8,63	71,42	67,75	3,67						166,79	157,61	9,18						1,19
15.06.2021	24,00		162,73	154,32	8,41	72,04	68,22	3,82						166,57	157,64	8,93						1,20
16.06.2021	24,00		161,26	152,31	8,95	71,79	67,95	3,84						165,04	155,56	9,48						1,24
17.06.2021	24,00		160,58	152,81	7,77	71,66	67,89	3,77						164,35	156,06	8,29						1,14
18.06.2021	24,00		162,93	154,50	8,43	71,34	67,73	3,61						166,68	157,79	8,89						1,17
19.06.2021	24,00		162,13	155,44	6,69	72,01	68,48	3,53						165,96	158,82	7,14						1,04
20.06.2021	24,00		162,60	155,63	6,97	72,54	69,08	3,46						166,45	159,05	7,40						1,05
21.06.2021																						
22.06.2021																						
Среднее	24,00		157,81	149,03	8,78	71,50	67,53	3,97						161,48	152,18	9,30						1,22
Итого	**696,00**		**4576,35**	**4321,84**	**254,51**									**4682,92**	**4413,16**	**269,76**						**35,51**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **240** час **12,2** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **240** час **93** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °C **5,14** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **42,57** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **362,76** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербурга»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/