

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 59
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
 Договор: 9149.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 29279
 График: 149/70

Установленные приборы: СТП943 № 10772
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-Д
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,473
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qлет = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 143,696
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2021 по 22.06.2021
 лето: Qгвс=M3*(t3-hx)
 Qгвс ср = 0,1474
 Gгвс ср = 0,067
 Gгвс ср = 26,8 Ггвс.м =

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 09.09.2021
 Терморегобр.: КТНТР-05
 КТНТР-05
 ТПТ-15-2
 Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СЛ-0;
 Треобр. Давления:

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
			М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dV (загла) м3	Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал				
23.05.2021	24.00*		106,03	94,98	11,05	70,42	70,04	0,38																		
24.05.2021																										
25.05.2021																										
26.05.2021																										
27.05.2021																										
28.05.2021																										
29.05.2021																										
30.05.2021																										
31.05.2021																										
01.06.2021																										
02.06.2021																										
03.06.2021																										
04.06.2021																										
05.06.2021																										
06.06.2021																										
07.06.2021																										
08.06.2021																										
09.06.2021																										
10.06.2021																										
11.06.2021																										
12.06.2021																										
13.06.2021																										
14.06.2021																										
15.06.2021																										
16.06.2021																										
17.06.2021																										
18.06.2021																										
19.06.2021																										
20.06.2021																										
21.06.2021																										
22.06.2021																										
Среднее	24.00		106,03	94,98	11,05	70,42	70,04	0,38																		
Итого	24.00		106,03	94,98	11,05	70,42	70,04	0,38				11,62	11,62		11,62	11,88									0,81	
Показанная счетчиков на момент снятия данных:																										0,81
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		У3, куб.м		У4, куб.м		Уп, т		Общ. Гкал										

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 912 час
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему: 912 час
 Период расчета по договору: 30,78 Гкал
 Период превышения I2: 451,44 куб.м
 Период превышения I2: 6,73 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 14,85 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 24,86 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 24,86 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узв. изл.: 463,32 м.куб.

