

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9147.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий 28445
 График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208187
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208187
 Подходящий трубопровод (M1) ПРМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРМ-40-В1
 Подающий ГВС (M3) ПРМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: Gm1=
 ПРМ-40-В1 0,1
 ПРМ-40-В1 0,1
 ПРМ-32-В1 0,067
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 05.10.2021
 Gmax= 45
 45
 30
 Термореобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,343
 Qлето = 0
 Qзвс = 0,2618
 Qзвс ср = 0,119
 Qзвс ср = 47,6
 Qзвс ср = 0,119
 Qзвс ср = 47,6
 Qзвс ср = 0,119
 Qзвс ср = 47,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021
 Февраль: 0
 Март: 0
 Апрель: 0
 Май: 0
 Июнь: 0
 Qзвс ср = 0,119
 Qзвс ср = 47,6

Qзвс ср = 0,119
 Qзвс ср = 47,6
 Qзвс ср = 0,119
 Qзвс ср = 47,6

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	M4	DM	V3
23.05.2021	24.00	*	12,86	0,00	12,86	69,60	22,17	47,43	12,72	13,00	13,00	69,09	68,75	13,00	13,00	68,55	68,14	0,89	
24.05.2021	24,00	*	14,25	0,00	14,25	69,29	21,69	47,60	14,11	14,41	14,41	68,75	68,55	13,00	13,00	68,55	68,14	0,87	
25.05.2021	24,00	*	12,84	0,10	12,74	69,08	22,10	46,98	12,73	13,00	13,00	68,55	68,14	13,00	13,00	68,14	68,14	0,87	
26.05.2021	24,00	*	13,17	0,00	13,17	68,73	21,97	46,76	13,09	13,09	13,09	68,14	68,14	13,09	13,09	68,14	68,14	0,89	
27.05.2021																			
28.05.2021																			
29.05.2021																			
30.05.2021																			
31.05.2021																			
01.06.2021																			
02.06.2021																			
03.06.2021																			
04.06.2021																			
05.06.2021																			
06.06.2021																			
07.06.2021																			
08.06.2021																			
09.06.2021																			
10.06.2021																			
11.06.2021																			
12.06.2021																			
13.06.2021																			
14.06.2021																			
15.06.2021																			
16.06.2021																			
17.06.2021																			
18.06.2021																			
19.06.2021																			
20.06.2021																			
21.06.2021																			
22.06.2021																			
Итого	24,00		13,28	0,03	13,26	69,17	21,98	47,19	13,16	13,44	13,44	68,63	68,63	13,44	13,44	68,63	68,63	0,90	
Среднее	96,00		53,12	0,10	53,02	69,17	21,98	47,19	52,65	52,65	52,65	68,63	68,63	52,65	52,65	68,63	68,63	3,61	

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 840 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 840 час
 Период расчета по договору: 470,4 куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 14,85 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 27,49 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 524,17 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уте изл.: 524,17 м.куб.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонаблюдающей организации