

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 80, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9148.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24473

Установленные приборы: Часовые и отсочн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 График: 149/70

Вычислитель: ВКГ-7.04 № 205566
 Поддоший трубопровод (M1) PRЭM-50-B1
 Обратный трубопровод (M2) PRЭM-50-B1
 Поддоший ГВС (M3) PRЭM-32-B1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Поддоший ГВС (M4)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтеп.гв= 0,3153
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qтеп.гв.ср= 0,0926
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Qтеп.гв.ср= 37,04 Гвс.м=

Зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Qтеп.гв= 0,396
 Qтеп.гв.ср= 0,0994
 Qтеп.гв.ср= 3,76
 Qтеп.гв= 0,0094
 Qтеп.гв.ср= 0,0094
 Qтеп.гв.ср= 3,76
 Qтеп.гв= 0,3153
 Qтеп.гв.ср= 0,0926
 Qтеп.гв.ср= 37,04 Гвс.м=

Дата	Тп час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021		Контроль ГВС (ТВ-2)		Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал	
			M1 T	M2 T	ΔM °C	T1 °C	T2 °C	ΔT °C						P1 кг/см2
23.05.2021	24.00	*	16.06	0.00	16.06	70.80	27.88	42.92	15.57	15.92	15.92	18.38	1.07	
24.05.2021	24.00	*	18.41	0.00	18.41	70.44	27.12	43.32	17.97	17.97	17.97	18.38	1.25	
25.05.2021	24.00	*	16.41	0.00	16.41	70.22	27.27	42.95	15.97	15.97	15.97	16.34	1.11	
26.05.2021	24.00	*	16.96	0.00	16.96	69.88	25.96	43.92	16.52	16.52	16.52	16.88	1.15	
27.05.2021	8.00	*	5.90	0.00	5.90	70.49	25.99	44.50	5.78	5.78	5.78	5.90	0.43	
29.05.2021	*	*												
30.05.2021	*	*												
31.05.2021	*	*												
01.06.2021	*	*												
02.06.2021	*	*												
03.06.2021	*	*												
04.06.2021	*	*												
05.06.2021	*	*												
06.06.2021	*	*												
07.06.2021	*	*												
08.06.2021	*	*												
09.06.2021	*	*												
10.06.2021	*	*												
11.06.2021	*	*												
12.06.2021	*	*												
13.06.2021	*	*												
14.06.2021	*	*												
15.06.2021	*	*												
16.06.2021	*	*												
17.06.2021	*	*												
18.06.2021	*	*												
19.06.2021	*	*												
20.06.2021	*	*												
21.06.2021	*	*												
22.06.2021	*	*												
Среднее	20.80		17.02	0.00	17.02	70.37	26.84	43.52	16.57	16.94	16.94	16.94	69.47	
Итого	104.00		73.74	0.00	73.74				71.81	71.81	73.42	73.42	1.16	

Показавия счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vn, T Общ., Гкал Трасс. ч. (с учетом)

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 832 час
 Объем теплоносителя Видл, рассчитанный по среднему: 832 час
 Период расчета по договору: 39.52 Гкал
 Период превышения t2: 585,17 куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 14,85 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 34,91 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 658,59 М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.: 658,59 М.куб.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации