Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9339.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23556**
график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205588**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ

	Gmin=	Gmax=	
	0,3	45	КТСП-Н
	0,3	45	КТСП-Н
	0,2	30	ТСП-Н

Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3464** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2008**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0913**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **105,235** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36,52** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00		97,89	87,67	10,22	70,45	70,17	0,28			12,02		12,02	12,28		12,28		70,50				0,85
24.05.2021	24,00	*	98,47	88,40	10,07	70,14	69,88	0,26			11,78		11,78	12,05		12,05		70,07				0,82
25.05.2021	24,00	*	99,31	89,81	9,50	69,97	69,71	0,26			11,19		11,19	11,45		11,45		69,91				0,78
26.05.2021	24,00	*	97,56	87,30	10,26	69,53	69,26	0,27			11,95		11,95	12,18		12,18		69,48				0,83
27.05.2021	24,00		97,72	88,92	8,80	70,67	70,39	0,28			10,47		10,47	10,71		10,71		70,72				0,74
28.05.2021	24,00	*	99,00	88,78	10,22	70,63	70,35	0,28			11,94		11,94	12,18		12,18		70,64				0,84
29.05.2021	24,00		97,77	87,65	10,12	70,49	70,19	0,30			11,81		11,81	12,07		12,07		70,56				0,84
30.05.2021	24,00	*	99,07	87,05	12,02	69,97	69,69	0,28			13,65		13,65	13,96		13,96		69,94				0,96
31.05.2021	24,00	*	97,37	87,07	10,30	70,53	70,23	0,30			11,91		11,91	12,17		12,17		70,54				0,84
01.06.2021	24,00	*	100,01	90,08	9,93	70,16	69,89	0,27			11,61		11,61	11,85		11,85		70,14				0,82
02.06.2021	24,00		103,06	93,19	9,87	70,00	69,75	0,25			11,54		11,54	11,78		11,78		69,87				0,80
03.06.2021	24,00	*	103,38	93,92	9,46	70,36	70,11	0,25			11,10		11,10	11,34		11,34		70,28				0,78
04.06.2021	24,00	*	104,68	94,68	10,00	69,88	69,63	0,25			11,64		11,64	11,90		11,90		69,88				0,82
05.06.2021	24,00	*	104,48	94,97	9,51	70,51	70,28	0,23			11,22		11,22	11,45		11,45		70,32				0,79
06.06.2021	24,00		105,66	95,78	9,88	70,73	70,51	0,22			11,67		11,67	11,89		11,89		70,56				0,82
07.06.2021	24,00	*	104,77	96,10	8,67	71,18	70,94	0,24			10,36		10,36	10,61		10,61		71,09				0,74
08.06.2021	24,00	*	104,76	96,47	8,29	70,98	70,76	0,22			10,03		10,03	10,23		10,23		70,77				0,71
09.06.2021	24,00	*	105,58	97,69	7,89	70,81	70,59	0,22			9,58		9,58	9,79		9,79		70,56				0,68
10.06.2021	24,00	*	108,61	98,97	9,64	70,51	70,27	0,24			11,45		11,45	11,70		11,70		70,59				0,81
11.06.2021	24,00	*	106,82	98,46	8,36	70,73	70,51	0,22			10,12		10,12	10,34		10,34		70,62				0,71
12.06.2021	24,00	*	111,78	103,09	8,69	71,41	71,20	0,21			10,54		10,54	10,79		10,79		71,31				0,75
13.06.2021	24,00	*	110,10	103,03	7,07	70,82	70,62	0,20			8,84		8,84	9,04		9,04		70,58				0,62
14.06.2021	24,00	*	111,14	102,48	8,66	70,46	70,26	0,20			10,48		10,48	10,71		10,71		70,28				0,74
15.06.2021	24,00	*	110,57	102,45	8,12	71,03	70,80	0,23			9,88		9,88	10,12		10,12		71,01				0,70
16.06.2021	24,00	*	100,39	92,99	7,40	70,79	70,57	0,22			9,01		9,01	9,21		9,21		70,54				0,64
17.06.2021																						
18.06.2021																						
19.06.2021																						
20.06.2021																						
21.06.2021																						
22.06.2021																						
Среднее	24,00		103,20	93,88	9,32	70,51	70,26	0,25			11,03		11,03	11,27		11,27		70,43				0,78
Итого	**600,00**		**2579,95**	**2347,00**	**232,95**						**275,79**		**275,79**	**281,80**		**281,80**						**19,43**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **336** час **10,92** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **336** час **157,78** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **14,85** °С **6,39** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **23,96** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **439,58** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/