Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 10, лит. Г**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9105.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **27894**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 202222**				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)		ПРЭМ	0,048	12	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема): **ОП: СИ-2 КТЗ-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,319**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1892**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,086**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**95,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**34,4**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00		130,50	118,78	11,72	71,95	64,47	7,48			66,31	54,60	11,71	67,81	55,51	12,30		70,22	58,37			1,47
24.05.2021	24,00		130,07	119,35	10,72	71,60	64,01	7,59			65,71	54,99	10,72	67,18	55,88	11,30		69,86	57,78			1,41
25.05.2021	24,00		130,60	119,41	11,19	71,51	63,95	7,56			66,29	55,15	11,14	67,79	56,02	11,77		69,76	57,78			1,44
26.05.2021	24,00		127,67	116,33	11,34	71,18	63,53	7,65			65,05	53,73	11,32	66,48	54,54	11,94		69,45	57,28			1,44
27.05.2021	24,00		130,63	119,88	10,75	72,22	64,53	7,69			66,13	55,36	10,77	67,64	56,26	11,36		70,48	58,23			1,44
28.05.2021	24,00		129,90	118,20	11,70	72,31	64,66	7,65			66,36	54,54	11,82	67,91	55,44	12,47		70,57	58,45			1,44
29.05.2021	24,00		127,14	115,24	11,90	72,26	64,51	7,75			65,70	53,12	12,58	67,19	53,99	13,20		70,53	58,20			1,50
30.05.2021	24,00		125,61	115,10	10,51	71,68	63,91	7,77			64,37	53,15	11,22	65,80	53,96	11,84		69,95	57,54			1,54
31.05.2021	24,00		127,23	114,51	12,72	72,22	64,42	7,80			66,18	52,84	13,34	67,71	53,64	14,07		70,48	58,01			1,44
01.06.2021	24,00		127,04	117,19	9,85	72,03	64,28	7,75			64,62	54,18	10,44	66,07	55,06	11,01		70,29	57,93			1,60
02.06.2021	24,00		128,22	117,66	10,56	71,88	64,29	7,59			65,37	54,35	11,02	66,84	55,26	11,58		70,14	58,15			1,40
03.06.2021	24,00		127,32	118,59	8,73	72,26	64,70	7,56			64,16	54,78	9,38	65,64	55,72	9,92		70,50	58,58			1,43
04.06.2021	24,00		128,42	119,28	9,14	72,02	64,73	7,29			64,85	55,06	9,79	66,31	56,01	10,30		70,29	58,91			1,32
05.06.2021	24,00		128,92	120,03	8,89	72,52	65,27	7,25			64,90	55,37	9,53	66,39	56,33	10,06		70,77	59,47			1,32
06.06.2021	24,00		129,91	120,84	9,07	72,73	65,53	7,20			65,34	55,78	9,56	66,84	56,74	10,10		70,99	59,79			1,30
07.06.2021	24,00		131,66	121,31	10,35	73,26	66,03	7,23			66,82	56,05	10,77	68,38	57,01	11,37		71,52	60,28			1,31
08.06.2021	24,00		132,00	123,50	8,50	73,02	65,75	7,27			66,16	57,45	8,71	67,68	58,41	9,27		71,28	60,03			1,40
09.06.2021	24,00		134,00	125,46	8,54	72,48	65,39	7,09			67,04	58,42	8,62	68,59	59,38	9,21		70,72	59,81			1,27
10.06.2021	24,00		135,69	126,90	8,79	72,56	65,50	7,06			67,93	59,18	8,75	69,52	60,14	9,38		70,83	59,98			1,25
11.06.2021	24,00		128,04	118,96	9,08	72,87	65,60	7,27			64,49	55,47	9,02	65,96	56,42	9,54		71,14	59,88			1,26
12.06.2021	24,00		122,31	113,41	8,90	73,55	66,07	7,48			61,67	52,96	8,71	63,12	53,92	9,20		71,81	60,11			1,27
13.06.2021	24,00		121,27	113,25	8,02	73,04	65,51	7,53			60,87	52,94	7,93	62,28	53,89	8,39		71,28	59,51			1,25
14.06.2021	24,00		121,27	112,27	9,00	72,68	65,14	7,54			61,53	52,54	8,99	62,93	53,43	9,50		70,93	59,13			1,19
15.06.2021	24,00		120,65	111,95	8,70	73,30	65,47	7,83			61,11	52,46	8,65	62,54	53,35	9,19		71,56	59,12			1,26
16.06.2021	24,00		120,85	112,63	8,22	73,06	65,24	7,82			60,96	52,83	8,13	62,35	53,70	8,65		71,31	58,92			1,28
17.06.2021	24,00		128,11	121,33	6,78	72,72	65,38	7,34			63,44	56,84	6,60	64,94	57,80	7,14		70,96	59,52			1,23
18.06.2021	24,00		137,64	130,16	7,48	72,29	65,54	6,75			67,63	60,32	7,31	69,16	61,26	7,90		70,56	60,23			1,12
19.06.2021	24,00		141,29	135,15	6,14	73,00	66,41	6,59			68,24	62,20	6,04	69,80	63,32	6,48		71,27	61,22			1,14
20.06.2021	24,00		142,62	135,06	7,56	73,55	67,05	6,50			69,64	62,11	7,53	71,26	63,29	7,97		71,81	61,96			1,06
21.06.2021																						1,15
22.06.2021																						
Среднее	24,00		129,19	119,71	9,48	72,47	65,06	7,41														
Итого	**696,00**		**3746,58**	**3471,73**	**274,85**						65,13	55,47	9,66	66,62	56,40	10,22		70,73	59,11			1,33
											1888,87	**1608,77**	**280,10**	**1932,11**	**1635,68**	**296,43**						**38,49**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **240** час **13,3** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **240** час **102,2** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °С **5,66** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **46,13** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **398,63** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/