# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 14**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9107.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **14.09.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **8855**
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ943 № 1787**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| | ПРЭМ-3-32-А | 0,067 | 30 | КТПТР-01 |
| | ПРЭМ-3-32-А | 0,067 | 30 | КТПТР-01 |
| | ПРЭМ-3-20-А | 0,027 | 12 | ТПТ-1-3 |

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,166** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,0542**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **49,8** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **21,68** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2021 | 24,00 | | 87,13 | 79,86 | 7,27 | 70,82 | 63,39 | 7,43 | | | | | | 89,13 | 81,37 | 7,76 | | | | | | 1,12 |
| 24.05.2021 | 24,00 | | 87,19 | 80,10 | 7,09 | 70,56 | 63,04 | 7,52 | | | | | | 89,17 | 81,59 | 7,58 | | | | | | 1,11 |
| 25.05.2021 | 24,00 | | 87,53 | 80,55 | 6,98 | 70,36 | 62,89 | 7,47 | | | | | | 89,51 | 82,04 | 7,47 | | | | | | 1,10 |
| 26.05.2021 | 24,00 | | 85,31 | 78,52 | 6,79 | 70,03 | 62,39 | 7,64 | | | | | | 87,22 | 79,95 | 7,27 | | | | | | 1,06 |
| 27.05.2021 | 24,00 | | 87,88 | 80,26 | 7,62 | 71,11 | 63,52 | 7,59 | | | | | | 89,91 | 81,77 | 8,14 | | | | | | 1,16 |
| 28.05.2021 | 24,00 | | 86,89 | 80,36 | 6,53 | 71,10 | 63,51 | 7,59 | | | | | | 88,89 | 81,88 | 7,01 | | | | | | 1,08 |
| 29.05.2021 | 24,00 | | 86,33 | 79,34 | 6,99 | 70,95 | 63,19 | 7,76 | | | | | | 88,31 | 80,83 | 7,48 | | | | | | 1,12 |
| 30.05.2021 | 24,00 | | 85,89 | 79,06 | 6,83 | 70,38 | 62,64 | 7,74 | | | | | | 87,83 | 80,52 | 7,31 | | | | | | 1,10 |
| 31.05.2021 | 24,00 | | 85,57 | 78,94 | 6,63 | 70,91 | 63,16 | 7,75 | | | | | | 87,53 | 80,42 | 7,11 | | | | | | 1,09 |
| 01.06.2021 | 24,00 | | 85,65 | 80,16 | 5,49 | 70,68 | 63,11 | 7,57 | | | | | | 87,60 | 81,66 | 5,94 | | | | | | 1,00 |
| 02.06.2021 | 24,00 | | 86,94 | 80,66 | 6,28 | 70,55 | 63,18 | 7,37 | | | | | | 88,92 | 82,16 | 6,76 | | | | | | 1,05 |
| 03.06.2021 | 24,00 | | 86,99 | 80,70 | 6,29 | 70,90 | 63,59 | 7,31 | | | | | | 88,99 | 82,23 | 6,76 | | | | | | 1,04 |
| 04.06.2021 | 24,00 | | 87,61 | 81,30 | 6,31 | 70,59 | 63,52 | 7,07 | | | | | | 89,61 | 82,83 | 6,78 | | | | | | 1,03 |
| 05.06.2021 | 24,00 | | 87,63 | 81,70 | 5,93 | 71,13 | 64,09 | 7,04 | | | | | | 89,65 | 83,27 | 6,38 | | | | | | 1,01 |
| 06.06.2021 | 24,00 | | 89,03 | 82,30 | 6,73 | 71,34 | 64,46 | 6,88 | | | | | | 91,10 | 83,89 | 7,21 | | | | | | 1,06 |
| 07.06.2021 | 24,00 | | 88,25 | 82,50 | 5,75 | 71,82 | 65,05 | 6,77 | | | | | | 90,32 | 84,13 | 6,19 | | | | | | 0,98 |
| 08.06.2021 | 24,00 | | 88,16 | 82,89 | 5,27 | 71,60 | 64,54 | 7,06 | | | | | | 90,22 | 84,50 | 5,72 | | | | | | 0,97 |
| 09.06.2021 | 24,00 | | 88,74 | 83,29 | 5,45 | 71,25 | 64,42 | 6,83 | | | | | | 90,80 | 84,90 | 5,90 | | | | | | 0,97 |
| 10.06.2021 | 24,00 | | 89,51 | 83,79 | 5,72 | 71,19 | 64,52 | 6,67 | | | | | | 91,58 | 85,42 | 6,16 | | | | | | 0,98 |
| 11.06.2021 | 24,00 | | 88,75 | 83,42 | 5,33 | 71,40 | 64,78 | 6,62 | | | | | | 90,81 | 85,06 | 5,75 | | | | | | 0,94 |
| 12.06.2021 | 24,00 | | 90,22 | 84,88 | 5,34 | 71,90 | 65,37 | 6,53 | | | | | | 92,34 | 86,57 | 5,77 | | | | | | 0,95 |
| 13.06.2021 | 24,00 | | 89,97 | 84,79 | 5,18 | 71,38 | 64,90 | 6,48 | | | | | | 92,06 | 86,45 | 5,61 | | | | | | 0,93 |
| 14.06.2021 | 24,00 | | 90,67 | 84,33 | 6,34 | 71,03 | 64,50 | 6,53 | | | | | | 92,76 | 85,96 | 6,80 | | | | | | 1,01 |
| 15.06.2021 | 24,00 | | 89,52 | 84,28 | 5,24 | 71,63 | 64,79 | 6,84 | | | | | | 91,61 | 85,93 | 5,68 | | | | | | 0,96 |
| 16.06.2021 | 24,00 | | 88,94 | 83,54 | 5,40 | 71,41 | 64,45 | 6,96 | | | | | | 91,01 | 85,16 | 5,85 | | | | | | 0,98 |
| 17.06.2021 | 24,00 | | 89,20 | 83,58 | 5,62 | 71,24 | 64,48 | 6,76 | | | | | | 91,26 | 85,20 | 6,06 | | | | | | 0,97 |
| 18.06.2021 | 24,00 | * | 87,01 | 81,29 | 5,72 | 70,90 | 64,50 | 6,40 | | | | | | 89,00 | 82,86 | 6,14 | | | | | | 0,94 |
| 19.06.2021 | 24,00 | | 91,64 | 85,67 | 5,97 | 71,67 | 65,77 | 5,90 | | | | | | 93,78 | 87,39 | 6,39 | | | | | | 0,94 |
| 20.06.2021 | 24,00 | | 92,67 | 87,11 | 5,56 | 72,19 | 66,39 | 5,80 | | | | | | 94,87 | 88,89 | 5,98 | | | | | | 0,92 |
| 21.06.2021 | 24,00 | | 93,30 | 88,23 | 5,07 | 72,61 | 66,92 | 5,69 | | | | | | 95,53 | 90,07 | 5,46 | | | | | | 0,88 |
| 22.06.2021 | 24,00 | | 94,28 | 89,24 | 5,04 | 73,42 | 67,80 | 5,62 | | | | | | 96,59 | 91,14 | 5,45 | | | | | | 0,88 |
| **Среднее** | 24,00 | | 88,53 | 82,47 | 6,06 | 71,23 | 64,29 | 6,94 | | | | | | 90,58 | 84,07 | 6,51 | | | | | | 1,01 |
| **Итого** | **744,00** | | **2744,40** | **2556,64** | **187,76** | | | | | | | | | **2807,91** | **2606,04** | **201,87** | | | | | | **31,35** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб, час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **8,08** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **192** час **52,08** куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °C **3,55** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **35,88** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **253,95** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/