Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 15, лит. Л**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8823.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23587**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 202229**	расходомер:				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	Gmin=	0,067	Gmax=	30
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1		0,067		30
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067		30
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Термопреобр.: КТСП-Н; КТСП-Н
Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,322**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0,1296**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0,0589**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**96,6**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **23,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2021	24,00		53,96	45,61	8,35	69,53	55,54	13,99						55,15	46,33	8,82						1,22
24.05.2021	24,00		53,36	45,71	7,65	69,21	55,39	13,82						54,55	46,43	8,12						1,16
25.05.2021	24,00		55,26	45,86	9,40	69,05	55,73	13,32						56,49	46,59	9,90						1,26
26.05.2021	24,00		52,66	44,74	7,92	68,71	54,96	13,75						53,80	45,46	8,34						1,16
27.05.2021	24,00		54,31	45,87	8,44	69,76	56,03	13,73						55,51	46,59	8,92						1,22
28.05.2021	24,00		53,79	45,86	7,93	69,79	56,03	13,76						54,96	46,58	8,38						1,18
29.05.2021	24,00		54,86	45,26	9,60	69,68	55,70	13,98						56,09	45,98	10,11						1,30
30.05.2021	24,00		54,54	44,95	9,59	69,09	55,00	14,09						55,73	45,67	10,06						1,30
31.05.2021	24,00		52,56	45,09	7,47	69,59	55,54	14,05						53,71	45,81	7,90						1,16
01.06.2021	24,00		52,90	45,76	7,14	69,44	55,69	13,75						54,08	46,48	7,60						1,13
02.06.2021	24,00		54,34	46,02	8,32	69,31	55,97	13,34						55,56	46,74	8,82						1,20
03.06.2021	24,00		53,02	46,23	6,79	69,64	56,25	13,39						54,19	46,95	7,24						1,09
04.06.2021	24,00		52,69	46,63	6,06	69,45	56,49	12,96						53,86	47,35	6,51						1,03
05.06.2021	24,00		52,78	46,95	5,83	69,92	57,04	12,88						53,98	47,67	6,31						1,01
06.06.2021	24,00	*	50,35	41,66	8,69	69,93	57,47	12,46						51,48	42,28	9,20						1,13
07.06.2021	24,00		55,05	48,18	6,87	70,59	58,51	12,08						56,31	48,90	7,41						1,07
08.06.2021	24,00		54,05	48,39	5,66	70,37	58,22	12,15						55,30	49,12	6,18						0,99
09.06.2021	24,00		55,00	48,96	6,04	69,85	58,06	11,79						56,23	49,68	6,55						1,00
10.06.2021	24,00		55,68	49,66	6,02	69,95	58,28	11,67						56,92	50,39	6,53						1,00
11.06.2021	24,00		56,12	49,52	6,60	70,14	58,51	11,63						57,38	50,26	7,12						1,04
12.06.2021	24,00		56,74	50,59	6,15	70,56	58,89	11,67						58,03	51,34	6,69						1,03
13.06.2021	24,00		55,47	50,49	4,98	70,07	58,53	11,54						56,70	51,26	5,44						0,93
14.06.2021	24,00		57,49	50,12	7,37	69,73	58,37	11,36						58,77	50,87	7,90						1,09
15.06.2021	24,00		56,63	50,12	6,51	70,31	58,48	11,83						57,91	50,85	7,06						1,06
16.06.2021	24,00		55,02	49,59	5,43	70,04	58,08	11,96						56,25	50,31	5,94						0,98
17.06.2021	24,00		55,31	49,73	5,58	69,91	58,08	11,83						56,53	50,45	6,08						0,98
18.06.2021	24,00		57,07	50,21	6,86	69,66	58,34	11,32						58,34	50,93	7,41						1,05
19.06.2021	24,00		55,86	50,69	5,17	70,35	59,12	11,23						57,11	51,49	5,62						0,94
20.06.2021	24,00		55,87	50,87	5,00	70,90	59,96	10,94						57,13	51,79	5,34						0,91
21.06.2021	24,00		56,62	51,34	5,28	71,35	60,52	10,83						57,89	52,30	5,59						0,94
22.06.2021	24,00		57,41	52,02	5,39	72,12	61,46	10,66						58,79	52,98	5,81						0,94
Среднее	24,00		54,73	47,83	6,91	69,94	57,43	12,51						55,96	48,58	7,38						1,08
Итого	**744,00**		**1696,77**	**1482,68**	**214,09**									**1734,73**	**1505,83**	**228,90**						**33,50**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **8,64** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **192** час **59,04** куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °С **4,05** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **38,09** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **287,94** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/