# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 22, лит. Н**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9108.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24493**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204821**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1

Gmin= 0,067 0,067 0,067
Gmax= 30 30 30

Термопреобр.:
КТСП-Н
КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,164** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1258**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0572**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **49,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **22,88** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2021 | 24,00 | | 28,83 | 18,84 | 9,99 | 70,37 | 52,21 | 18,16 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,49 | 19,08 | 10,41 | | | | | | 1,04 |
| 24.05.2021 | 24,00 | | 26,88 | 18,99 | 7,89 | 70,02 | 51,67 | 18,35 | 6,80 | 4,90 | | | | 27,47 | 19,23 | 8,24 | | | | | | 0,90 |
| 25.05.2021 | 24,00 | | 28,26 | 19,01 | 9,25 | 69,88 | 51,86 | 18,02 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,90 | 19,25 | 9,65 | | | | | | 0,99 |
| 26.05.2021 | 24,00 | | 27,56 | 18,30 | 9,26 | 69,56 | 50,78 | 18,78 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,17 | 18,54 | 9,63 | | | | | | 0,99 |
| 27.05.2021 | 24,00 | | 27,86 | 19,60 | 8,26 | 70,62 | 52,10 | 18,52 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,51 | 19,84 | 8,67 | | | | | | 0,99 |
| 28.05.2021 | 24,00 | | 27,79 | 19,54 | 8,25 | 70,69 | 52,52 | 18,17 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,42 | 19,78 | 8,64 | | | | | | 0,95 |
| 29.05.2021 | 24,00 | | 28,16 | 19,15 | 9,01 | 70,58 | 52,03 | 18,55 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,79 | 19,39 | 9,40 | | | | | | 0,94 |
| 30.05.2021 | 24,00 | | 29,16 | 18,95 | 10,21 | 70,02 | 51,48 | 18,54 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,81 | 19,19 | 10,62 | | | | | | 0,99 |
| 31.05.2021 | 24,00 | | 28,42 | 18,99 | 9,43 | 70,56 | 51,79 | 18,77 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,04 | 19,23 | 9,81 | | | | | | 1,07 |
| 01.06.2021 | 24,00 | | 29,23 | 19,34 | 9,89 | 70,35 | 52,15 | 18,20 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,88 | 19,58 | 10,30 | | | | | | 1,02 |
| 02.06.2021 | 24,00 | | 29,75 | 19,50 | 10,25 | 70,17 | 52,58 | 17,59 | 6,80 | 4,90 | | | | 30,43 | 19,74 | 10,69 | | | | | | 1,05 |
| 03.06.2021 | 24,00 | | 28,53 | 19,61 | 8,92 | 70,51 | 53,05 | 17,46 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,17 | 19,85 | 9,32 | | | | | | 1,06 |
| 04.06.2021 | 24,00 | | 28,35 | 19,86 | 8,49 | 70,26 | 53,08 | 17,18 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,99 | 20,10 | 8,89 | | | | | | 0,97 |
| 05.06.2021 | 24,00 | | 28,26 | 20,00 | 8,26 | 70,75 | 53,77 | 16,98 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,91 | 20,24 | 8,67 | | | | | | 0,94 |
| 06.06.2021 | 24,00 | | 28,81 | 20,21 | 8,60 | 70,95 | 54,07 | 16,88 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,47 | 20,45 | 9,02 | | | | | | 0,93 |
| 07.06.2021 | 24,00 | | 29,02 | 20,26 | 8,76 | 71,50 | 54,76 | 16,74 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,69 | 20,50 | 9,19 | | | | | | 0,95 |
| 08.06.2021 | 24,00 | | 28,83 | 20,36 | 8,47 | 71,30 | 54,19 | 17,11 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,49 | 20,60 | 8,89 | | | | | | 0,97 |
| 09.06.2021 | 24,00 | | 28,32 | 20,55 | 7,77 | 70,78 | 53,99 | 16,79 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,96 | 20,79 | 8,17 | | | | | | 0,95 |
| 10.06.2021 | 24,00 | | 28,96 | 20,77 | 8,19 | 70,91 | 54,67 | 16,24 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,64 | 21,01 | 8,63 | | | | | | 0,90 |
| 11.06.2021 | 24,00 | | 27,00 | 20,75 | 6,25 | 71,08 | 54,55 | 16,53 | 6,80 | 4,90 | | | | 27,59 | 20,99 | 6,60 | | | | | | 0,92 |
| 12.06.2021 | 24,00 | | 28,62 | 21,28 | 7,34 | 71,54 | 55,10 | 16,44 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,28 | 21,52 | 7,76 | | | | | | 0,79 |
| 13.06.2021 | 24,00 | | 29,05 | 21,19 | 7,86 | 71,02 | 54,98 | 16,04 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,71 | 21,43 | 8,28 | | | | | | 0,88 |
| 14.06.2021 | 24,00 | | 29,37 | 21,01 | 8,36 | 70,68 | 54,50 | 16,18 | 6,80 | 4,90 | | | | 30,01 | 21,25 | 8,76 | | | | | | 0,90 |
| 15.06.2021 | 24,00 | | 28,51 | 20,99 | 7,52 | 71,27 | 54,65 | 16,62 | 6,80 | 4,90 | | | | 29,19 | 21,23 | 7,96 | | | | | | 0,93 |
| 16.06.2021 | 24,00 | | 27,60 | 20,69 | 6,91 | 71,01 | 54,13 | 16,88 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,22 | 20,93 | 7,29 | | | | | | 0,89 |
| 17.06.2021 | 24,00 | | 28,03 | 20,73 | 7,30 | 70,86 | 54,28 | 16,58 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,69 | 20,97 | 7,72 | | | | | | 0,84 |
| 18.06.2021 | 24,00 | | 28,19 | 21,05 | 7,14 | 70,58 | 54,58 | 16,00 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,82 | 21,29 | 7,53 | | | | | | 0,86 |
| 19.06.2021 | 24,00 | | 27,58 | 21,30 | 6,28 | 71,25 | 55,55 | 15,70 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,22 | 21,54 | 6,68 | | | | | | 0,84 |
| 20.06.2021 | 24,00 | | 27,34 | 21,50 | 5,84 | 71,77 | 56,17 | 15,60 | 6,80 | 4,90 | | | | 27,98 | 21,74 | 6,24 | | | | | | 0,78 |
| 21.06.2021 | 24,00 | | 27,13 | 21,78 | 5,35 | 72,19 | 56,84 | 15,35 | 6,80 | 4,90 | | | | 27,81 | 22,02 | 5,79 | | | | | | 0,76 |
| 22.06.2021 | 24,00 | | 26,51 | 22,17 | 4,34 | 72,96 | 57,67 | 15,29 | 6,80 | 4,90 | | | | 27,18 | 22,41 | 4,77 | | | | | | 0,72 |
| **Среднее** | 24,00 | | 28,26 | 20,20 | 8,05 | 70,84 | 53,73 | 17,10 | 6,80 | 4,90 | | | | 28,90 | 20,44 | 8,46 | | | | | | 0,66 |
| **Итого** | **744,00** | | **875,91** | **626,27** | **249,64** | | | | | | | | | **895,93** | **633,71** | **262,22** | | | | | | 0,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **28,38** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **192** час **7,36** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **192** час **67,68** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,02** °C **4,72** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **31,02** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **329,9** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/