

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шенгуньев ул. д. 26, лит. Л1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обиховоэнерго"

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219193
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Договор: 8740.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:

2-х трубная схема
 20.12.2021
 Термопреобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот = 0,164
 Qот = 49,2
 Qвх = 0
 Qвх = 0
 Qвс = M3*(t3-hхв)
 Qвх.гв = 0
 Qвс.гв = 0
 Qвс.ср = 0,1214
 Qвс.ср = 0,0552
 Qвс.м = 22,08

Qвх.гв = 0
 Qвс.гв = 0
 Qвс.ср = 0,1214
 Qвс.ср = 0,0552
 Qвс.м = 22,08

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
 28978
 График: 150/70

Дата	Тп час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021				Qобщ, Гкал													
			M1	M2	ΔМ	Т°	T1	T2	ΔT	Т°	M3	M4	ΔМ	Т°		M3	M4	ΔМ	Т°	T3	T4	P3	P4					
23.05.2021	24.00		155.39	146.15	9.24	71.20	67.74	3.46																				
24.05.2021	24.00		156.67	146.51	9.16	70.92	67.45	3.47																				
25.05.2021	24.00		156.06	147.46	8.60	70.73	67.29	3.44																				
26.05.2021	24.00		152.68	143.74	8.94	70.43	66.89	3.54																				
27.05.2021	24.00		156.14	147.07	9.07	71.49	67.97	3.52																				
28.05.2021	24.00		155.73	146.82	8.91	71.51	67.98	3.53																				
29.05.2021	24.00		151.94	145.29	6.66	71.38	67.78	3.60																				
30.05.2021	24.00		152.97	144.33	8.64	70.79	67.20	3.59																				
31.05.2021	24.00		153.57	145.19	8.38	71.34	67.67	3.67																				
01.06.2021	24.00		157.05	148.57	8.48	71.12	67.67	3.45																				
02.06.2021	24.00		158.49	149.67	8.82	70.94	67.59	3.35																				
03.06.2021	24.00		157.93	150.08	7.85	71.31	67.95	3.38																				
04.06.2021	24.00		158.99	151.21	7.78	71.04	67.80	3.24																				
05.06.2021	24.00		158.80	152.14	6.66	71.54	68.30	3.24																				
06.06.2021	24.00		160.80	153.39	7.41	71.72	68.56	3.16																				
07.06.2021	24.00		161.32	153.81	7.51	72.25	69.06	3.19																				
08.06.2021	24.00		161.61	154.36	7.25	72.02	68.78	3.24																				
09.06.2021	24.00		162.46	155.21	7.25	71.55	68.39	3.16																				
10.06.2021	24.00		163.68	156.55	7.13	71.62	68.49	3.13																				
11.06.2021	24.00		162.36	155.77	6.59	71.82	68.70	3.12																				
12.06.2021	24.00		165.05	158.77	6.28	72.26	69.20	3.06																				
13.06.2021	24.00		165.19	158.47	6.72	71.76	68.76	3.00																				
14.06.2021	24.00		165.48	157.59	7.89	71.39	68.37	3.02																				
15.06.2021	24.00		165.90	157.31	8.59	72.04	68.88	3.16																				
16.06.2021	24.00		163.28	155.79	7.47	71.78	68.59	3.19																				
17.06.2021	24.00		164.21	155.75	8.46	71.63	68.57	3.06																				
18.06.2021	24.00		163.87	157.66	6.21	71.30	68.33	2.97																				
19.06.2021	24.00		164.22	159.01	5.21	71.98	69.08	2.90																				
20.06.2021	24.00		165.29	159.93	5.36	72.51	69.68	2.83																				
21.06.2021	24.00		166.24	161.29	4.95	72.92	70.12	2.80																				
22.06.2021	24.00		168.11	162.72	5.39	73.70	70.96	2.74																				
Среднее	24.00		160.34	152.83	7.51	71.61	68.38	3.23																				
Итого	744.00		4970.46	4737.60	232.86																							
Показанная счетчиков на момент снятия данных:																												
Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т	Qобщ, Гкал		Граб.ч												

ТЭЦ «ТЭК СПб»
 656 Капитал «Энергосбыт»
 4032 Континентное управление
 ДОБРОЕ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплообеспечивающей организации

