

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шенгучиева ул. д. 27, лит. И
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2021

Договор: 8825_038.1
 Стронт-адрес: ТЭЦ-1
 Телефон: 30

Телефон:

Узел учета: Общия
 Код УТЭ: 23588

Установленные приборы: ВКТ-7 № 80222013
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

2-х трубная схема
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=М1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 0,25
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут: Qот= 0,25

зима:

Qот= 0,25

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Qлет= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Qфакт= 19,6 Гкал/ч

Qфакт= 19,6 Гкал/сут

Qфакт= 19,6 Гкал/сут

Qфакт= 19,6 Гкал/сут

Qфакт= 19,6 Гкал/сут

Дата	Тп	НС	М1		М2		М3		М4		М5		М6		М7		М8		М9		М10		Общ	
			Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C		Гкал
23.05.2021	24.00*		60,63	50,51	10,12	70,39	61,35	9,04	11,21	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	0,79	
24.05.2021	24.00*		60,39	50,70	9,69	70,07	61,03	9,04	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	0,79	
25.05.2021	24.00*		60,10	51,02	9,08	69,89	60,89	9,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	0,76	
26.05.2021	24.00*		58,83	49,75	9,08	69,57	60,31	9,26	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	0,72	
27.05.2021	24.00*		60,75	50,86	9,89	70,63	61,40	9,23	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	0,72	
28.05.2021	24.00*		60,47	50,84	9,63	70,65	61,46	9,19	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	0,71	
29.05.2021	24.00*		59,53	50,23	9,30	70,52	61,18	9,34	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,78	
30.05.2021	24.00*		60,92	49,78	11,14	69,94	60,62	9,32	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	0,76	
31.05.2021	24.00*		59,63	49,96	9,67	70,45	61,06	9,39	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	0,74	
01.06.2021	24.00*		60,05	50,71	9,34	70,26	61,10	9,16	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,86	
02.06.2021	24.00*		61,10	51,01	10,09	70,13	61,15	8,98	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	0,77	
03.06.2021	24.00*		59,85	51,31	8,54	70,21	61,55	8,91	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	0,74	
04.06.2021	24.00*		59,87	51,74	8,13	70,46	61,56	8,65	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	0,79	
05.06.2021	24.00*		59,17	52,13	7,04	70,70	62,18	8,52	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	0,66	
06.06.2021	24.00*		49,65	42,53	7,12	70,21	60,87	9,34	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	0,59	
07.06.2021	24.00*		61,20	53,20	8,00	71,38	62,92	8,46	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	0,62	
08.06.2021	24.00*		60,93	53,36	7,57	71,16	62,69	8,47	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	0,66	
09.06.2021	24.00*		61,19	53,74	7,45	70,71	62,48	8,23	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	0,62	
10.06.2021	24.00*		61,77	54,22	7,55	70,78	62,61	8,17	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	0,67	
11.06.2021	24.00*		60,99	54,09	6,90	70,96	62,77	8,19	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,63	
12.06.2021	24.00*		61,99	55,30	6,29	71,42	63,30	8,12	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	0,62	
13.06.2021	24.00*		60,29	55,32	4,97	70,91	62,96	7,95	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	0,63	
14.06.2021	24.00*		62,46	54,71	7,75	70,57	62,49	8,08	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	0,59	
15.06.2021	24.00*		62,15	54,68	7,47	71,18	62,84	8,34	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,55	
16.06.2021	24.00*		61,24	54,07	7,17	70,93	62,51	8,42	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	0,45	
17.06.2021	24.00*		61,66	54,15	7,51	70,78	62,49	8,29	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,64	
18.06.2021	24.00*		61,45	54,80	6,65	70,48	62,48	8,00	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	0,63	
19.06.2021	24.00*		61,30	55,38	5,92	71,17	63,37	7,80	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	0,60	
20.06.2021	24.00*		61,26	55,70	5,56	71,70	64,02	7,68	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,62	
21.06.2021	24.00*		62,25	56,03	6,22	72,12	64,86	7,28	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	0,56	
22.06.2021	24.00*		62,74	56,81	5,93	72,91	65,85	7,08	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,52	
Среднее	23.90		60,74	52,75	7,99	70,75	62,20	8,54	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	0,54	
Итого	741,00		1875,41	1628,64	246,77																			0,66
Показания счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		М5, куб.м		М6, куб.м		М7, т		М8, куб.м		М9, т		М10, куб.м		Общ, Гкал		20,24

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Период расчета по договору: 195 час
 Период превышения 12: 195 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,02 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 20,07 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 371,36 М.кВт.ч
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. 371,36 М.кВт.ч

5.28 Кал «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Представитель теплопоставляющей организации