

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2021

Абонент:
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 3, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 9748

Приборы УУТЭ поверены до 03.10.2021

Тхв = 14.7

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40 mm
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25 mm
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15 mm
 Тр. Подпитки

Gmin
 0.05
 0.05
 0.02
 0.0063

Gmax
 50
 50
 20
 6.3

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС				V5 м.куб	dT С	dV м.куб	Q Гкал
		T3 С	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	T4 С	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
23.05.2021	24	69.8	6.00	9.809	-	49.8	5.00	4.126	-	-	20.00	5.68	0.469
24.05.2021	24	69.4	6.00	9.328	-	50.0	5.00	4.188	-	-	19.41	5.14	0.429
25.05.2021	24	69.3	6.00	8.701	-	48.4	5.00	4.091	-	-	20.90	4.61	0.397
26.05.2021	24	69.1	6.00	9.882	-	48.9	5.00	4.031	-	-	20.22	5.85	0.476
27.05.2021	24	69.9	6.00	10.106	-	49.5	5.00	3.992	-	-	20.39	6.11	0.499
28.05.2021	24	69.5	6.00	8.866	-	48.0	5.00	3.938	-	-	21.55	4.93	0.419
29.05.2021	24	70.1	6.00	9.735	-	48.2	5.00	3.979	-	-	21.95	5.76	0.481
30.05.2021	24	70.2	6.00	9.601	-	48.9	5.00	4.062	-	-	21.32	5.54	0.466
31.05.2021	24	70.3	6.00	9.533	-	48.1	5.00	3.654	-	-	22.20	5.88	0.485
01.06.2021	24	69.3	6.00	8.344	-	46.1	5.00	3.320	-	-	23.23	5.02	0.417
02.06.2021	24	69.3	6.00	8.563	-	47.0	5.00	3.305	-	-	22.35	5.26	0.430
03.06.2021	24	69.6	6.00	8.296	-	46.8	5.00	3.271	-	-	22.73	5.03	0.415
04.06.2021	24	69.8	6.00	8.091	-	45.9	5.00	3.267	-	-	23.93	4.82	0.407
05.06.2021	24	69.8	6.00	8.113	-	45.4	5.00	3.104	-	-	24.40	5.01	0.417
06.06.2021	24	69.2	6.00	8.005	-	45.8	5.00	3.174	-	-	23.43	4.83	0.400
07.06.2021	24	69.3	6.00	8.145	-	47.1	5.00	3.178	-	-	22.20	4.97	0.407
08.06.2021	24	69.1	6.00	7.740	-	45.8	5.00	3.076	-	-	23.26	4.66	0.386
09.06.2021	24	69.5	6.00	7.001	-	45.3	5.00	3.110	-	-	24.25	3.89	0.339
10.06.2021	24	69.5	6.00	7.617	-	46.9	5.00	3.069	-	-	22.62	4.55	0.378
11.06.2021	24	69.5	6.00	7.530	-	46.2	5.00	3.071	-	-	23.37	4.46	0.374
12.06.2021	24	69.8	6.00	7.508	-	46.7	5.00	3.057	-	-	23.15	4.45	0.374
13.06.2021	24	70.0	6.00	7.567	-	46.4	5.00	3.076	-	-	23.52	4.49	0.379
14.06.2021	24	69.8	6.00	8.255	-	47.3	5.00	3.051	-	-	22.47	5.20	0.423
15.06.2021	24	69.2	6.00	7.617	-	46.1	5.00	3.132	-	-	23.18	4.49	0.376
16.06.2021	24	69.7	6.00	7.285	-	46.6	5.00	3.103	-	-	23.19	4.18	0.356
17.06.2021	24	69.9	6.00	7.970	-	47.6	5.00	3.704	-	-	22.33	4.27	0.373
18.06.2021	24	69.9	6.00	7.715	-	48.2	5.00	3.645	-	-	21.69	4.07	0.356
19.06.2021	24	69.9	6.00	7.512	-	47.4	5.00	3.602	-	-	22.48	3.91	0.347
20.06.2021	24	70.2	6.00	7.234	-	47.6	5.00	3.552	-	-	22.59	3.68	0.332
21.06.2021	24	69.7	6.00	7.869	-	49.2	5.00	3.810	-	-	20.42	4.06	0.353
22.06.2021	24	68.9	6.00	7.676	-	51.4	5.00	3.715	-	-	17.50	3.96	0.331
Среднее	24.00	69.6	6.00	8.297	-	0.0	5.00	3.498	-	-	22.14	4.799	0.403
Итого	744.0			257.219	0.000			108.450	0.000		686.241	148.77	12.49

Ориентировочно до конца месяца(+)

66.379

Корректировка за прошлый месяц (-)

92.310

Итого за июнь 2021 :

231.288

27.987

39.904

96.533

38.392

52.406

114.58777

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
20.06.2021 21:00	6800.538	-	2633.896	-	{T.V5}	611.158
21.06.2021 08:00	51415.676	-	2635.460	-	{T.V5}	611.421

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 14.7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

11.42 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

