

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 32900

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2021

расходамер

Gmin

Gmax

Тхв = 14.7

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		T1	P1	G1	Q1	T2	P2	G2	Q2						
		С	кгс/см	тонн	Гкал	С	кгс/см	тонн	Гкал	С	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.05.2021	24	70.3	8.36	126.220	1.323	55.1	8.25	88.620	2.539	15.18	37.600	-	-	-	3.862
24.05.2021	24	69.9	8.40	123.790	1.348	54.5	8.29	89.130	2.328	15.40	34.660	-	-	-	3.676
25.05.2021	24	69.8	8.39	124.840	1.320	54.7	8.29	88.710	2.422	15.16	36.130	-	-	-	3.742
26.05.2021	24	69.7	8.40	123.040	1.356	54.1	8.30	88.500	2.310	15.57	34.540	-	-	-	3.666
27.05.2021	24	70.4	8.40	125.370	1.377	54.7	8.29	89.250	2.437	15.68	36.120	-	-	-	3.814
28.05.2021	24	70.2	8.41	122.480	1.371	54.3	8.30	88.210	2.309	15.87	34.270	-	-	-	3.680
29.05.2021	24	70.7	8.41	121.360	1.417	54.4	8.30	88.210	2.240	16.33	33.150	-	-	-	3.657
30.05.2021	24	70.9	8.40	125.080	1.393	54.8	8.29	88.340	2.498	16.07	36.740	-	-	-	3.891
31.05.2021	24	70.7	8.44	111.780	1.029	57.1	8.10	77.160	2.362	13.60	34.620	-	-	-	3.391
01.06.2021	24	69.8	8.48	109.200	0.259	66.1	8.38	72.830	2.474	3.65	36.370	-	-	-	2.733
02.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
03.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
04.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
05.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
06.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
07.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
08.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
09.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
10.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
11.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
12.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
13.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
14.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
15.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
16.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
17.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
18.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
19.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
20.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
21.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
22.06.2021	24	70.4	8.44	115.353	0.894	59.3	8.26	79.443	2.445	11.10	35.910	-	-	-	3.338
Среднее	24.00	70.3	8.43	117.277	0.999	0.0	8.26	81.525	2.428	12.12	35.752	-	-	-	3.426
Итого	744.0			3635.573	30.967			2527.263	75.264		1108.310	0.00	0.00	0.00	106.21

Ориентировочно до конца месяца(+)

938.212

Корректировка за прошлый месяц (-)

1140.507

Итого за июнь 2021 :

3433.278

652.197

787.368

2392.092

286.015

353.139

1041.186

27.409

27.858

105.76073

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
31.05.2021 07:00:0	176541.000	7350.715	67035.370	6592.692	-	-	7350.715	
02.06.2021 07:00:0	176757.370	7356.547	67181.030	6597.516	-	-	7356.547	

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 14.7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

90.76 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

