

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Формы пр-кт, д. 4, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9136.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:
 Общий
 24461

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 253411
 Вычислитель: Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схематическое подключение: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 09.09.2021
 Термомонопр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сгл.), т/сут:

Q=М1*(t1-tвх)-М2*(t2-tвх)
 Qот= 0,347
 Qлет= 0
 Qгвс=М3*(t3-tвх)
 Qгвс.ср= 0,1958
 Qгвс.ср= 0,089
 Qгвс.м= 35,6

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тп	НС	М1		М2		DM		T1		T2		DT		P1	P2	M3	M4	DM	УЗ		V4		DV (кальв)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
			T	T	T	T	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т						М3	М3	°C	°C								кгс/см2	кгс/см2
23.04.2021	24.00		147,19	133,12	14,07	65,28	42,70	22,58												М3	М3											
24.04.2021	24.00		147,06	131,11	15,95	64,82	41,96	22,86												М3	М3											
25.04.2021	24.00		147,43	130,84	16,59	65,04	41,54	23,50												М3	М3											
26.04.2021	24.00		145,76	129,80	15,96	64,53	41,07	23,46												М3	М3											
27.04.2021	24.00		145,53	130,75	14,78	65,53	41,85	23,68												М3	М3											
28.04.2021	24.00		146,21	130,96	15,25	65,73	41,74	23,99												М3	М3											
29.04.2021	24.00		147,83	130,81	17,02	65,48	41,53	23,95												М3	М3											
30.04.2021	24.00		146,54	132,28	14,26	65,70	42,17	23,53												М3	М3											
01.05.2021	24.00		146,46	131,55	14,91	65,07	41,67	23,40												М3	М3											
02.05.2021	24.00		144,81	132,11	12,70	64,69	41,76	22,93												М3	М3											
03.05.2021	24.00		142,39	128,53	13,86	63,60	40,49	23,11												М3	М3											
04.05.2021	24.00		142,15	127,09	15,06	63,86	40,29	23,57												М3	М3											
05.05.2021	24.00		143,83	129,01	14,82	64,24	40,58	23,66												М3	М3											
06.05.2021	24.00		146,57	130,66	15,91	64,58	41,18	23,40												М3	М3											
07.05.2021	24.00		146,55	131,43	15,12	64,79	41,38	23,41												М3	М3											
08.05.2021	24.00		145,89	129,78	16,11	64,45	40,96	23,48												М3	М3											
09.05.2021	24.00		146,44	131,31	15,13	64,76	41,34	23,42												М3	М3											
10.05.2021	24.00		146,75	131,73	15,02	64,46	41,81	22,65												М3	М3											
11.05.2021	24.00		151,13	136,32	14,81	65,02	43,35	21,67												М3	М3											
12.05.2021	24.00		143,61	129,37	14,24	65,54	48,27	17,27												М3	М3											
13.05.2021	24.00		138,41	124,20	14,21	66,67	62,77	3,90												М3	М3											
14.05.2021	24.00		131,43	118,94	12,49	68,49	64,22	4,27												М3	М3											
15.05.2021	24.00		123,84	110,40	13,44	68,90	64,37	4,53												М3	М3											
Среднее	24.00		144,08	129,22	14,86	65,27	44,74	20,53												М3	М3											
Итого	552,00		3313,81	2972,10	341,71															М3	М3											

Показатели счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Гкал; Трзб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.

7,37 °C
 81,47 Гкал
 378,44 м.куб.

0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 куб.м

2,52 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 Отчет принят
 20 г.

