

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 7
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9138.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23606

График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207961
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207961
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(h2-hв)

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-32-B1
 PRЭМ
 PRЭМ-32-B1
 Счетчик: Gnlп= 0,067
 0,067
 0,067
 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 12.11.2021
 Термомонобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,23 Qвс.= 0 Qгвс.= 0,1866
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qдгвс.ср= 0 Qдгвс.ср= 0,0848
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: Согт.= 69 Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021 Qгвс.м= 33,92
 Qвс.=M3*(h3-hв) Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 33,92

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3					
16.05.2021	24,00		75,50	56,14	19,36	70,34	70,10	0,24				77,22	57,35	19,87					1,38
17.05.2021	24,00		73,99	56,75	17,24	70,26	69,97	0,29				75,68	57,98	17,70					1,23
18.05.2021	24,00		70,94	54,70	16,24	71,57	71,26	0,31				72,61	55,93	16,68					1,18
19.05.2021	24,00		63,27	47,31	15,96	72,47	72,47	0,29				64,78	48,50	16,28					1,17
20.05.2021	24,00		76,52	61,00	15,52	70,73	66,53	4,20				78,26	62,24	16,02					1,36
21.05.2021	24,00		93,46	75,45	18,01	70,54	63,66	6,88				95,55	76,89	18,66					1,79
22.05.2021	24,00		91,44	76,37	15,07	71,07	63,86	7,21				93,53	77,81	15,72					1,62
Среднее	24,00		77,87	61,10	16,77	71,04	68,26	2,77				79,66	62,39	17,28					1,39
Итого	168,00		545,12	427,72	117,40							557,63	436,70	120,93					9,73

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Трэф, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Период расчета по договору: 0 час куб.м
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 7,37 °С 0,87 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 8,86 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 120,93 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узла ил.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообл»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « » 20__ г.