

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 101, корп. 2, лит. Ю
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8819.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общи
 23599

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: PR3M-32-B1
 Обратный трубопровод (М2) PR3M-32-B1
 Подающий ГВС (М3) PR3M-32-B1
 Циркуляционный ГВС (М4) PR3M-20-B1
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,205 Овент.= 0 Стех.= 0 Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот.= 0,205 Овент.= 0 Стех.= 0 Qгвс.ср.= 0,0552
 Договорные расходы (ср сут.), ГГВт: Qот.= 61,5 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021 Стех.гвс.= 0 Qгвс.м.= 22,08

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV(извл)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.04.2021	23.00	*	107,46	89,05	18,41	64,56	47,17	17,39			51,56	43,92	7,64	52,54	44,64	7,90	64,37	55,39	64,37	55,39			2,74
24.04.2021	24.00		112,49	91,00	21,49	63,96	46,37	17,59			52,88	43,16	9,72	53,90	43,78	10,12	63,85	54,18	64,19	54,06			2,98
25.04.2021	24.00		111,54	90,39	21,15	64,32	46,35	17,97			52,35	42,96	9,39	53,36	43,51	9,85	64,19	54,06	64,19	54,06			2,98
26.04.2021	24.00		110,71	94,34	16,37	63,63	45,52	18,11			51,92	42,63	9,29	52,92	43,12	9,80	63,52	53,09	63,52	53,09			2,75
27.04.2021	24.00		109,63	99,53	10,10	64,65	46,07	18,58			50,53	43,03	7,50	51,51	43,59	7,92	64,49	53,72	64,49	53,72			2,51
28.04.2021	24.00		110,18	99,92	10,86	64,83	46,02	18,81			51,19	42,96	8,23	52,22	43,47	8,75	64,69	52,54	64,69	52,54			2,57
29.04.2021	24.00		110,63	98,98	11,65	64,55	45,88	18,67			51,84	42,82	9,02	52,83	43,30	9,53	64,42	51,51	64,42	51,51			2,60
30.04.2021	24.00		111,50	100,54	10,96	64,88	46,53	18,35			51,81	43,57	8,24	52,83	44,05	8,78	64,74	51,79	64,74	51,79			2,56
01.05.2021	24.00		110,54	99,78	10,75	64,32	46,08	18,24			51,96	43,23	8,13	52,84	43,71	8,63	64,19	50,81	64,19	50,81			2,51
02.05.2021	24.00		111,44	100,80	10,64	63,93	46,09	17,84			51,65	43,68	7,98	52,64	44,16	8,48	63,78	50,44	63,78	50,44			2,48
03.05.2021	24.00		109,59	97,81	11,78	63,03	44,97	18,06			51,37	42,29	9,08	52,34	42,77	9,57	62,88	49,32	62,88	49,32			2,51
04.05.2021	24.00		107,37	97,01	10,36	62,97	44,72	18,25			49,61	41,96	7,65	50,55	42,44	8,11	62,83	49,12	62,83	49,12			2,42
05.05.2021	24.00		108,51	98,38	10,13	63,22	45,02	18,20			50,08	42,58	7,50	51,02	43,06	7,96	63,08	49,40	63,08	49,40			2,39
06.05.2021	24.00		109,25	99,81	9,44	63,45	45,52	17,93			50,08	43,24	6,84	51,03	43,72	7,31	63,33	49,53	63,33	49,53			2,35
07.05.2021	24.00		108,88	100,35	8,53	63,64	45,62	18,02			49,44	43,52	5,92	50,40	44,00	6,40	63,50	49,04	63,50	49,04			2,32
08.05.2021	24.00		110,47	98,80	11,67	63,22	45,22	18,00			51,68	42,73	8,95	52,67	43,21	9,46	63,08	48,43	63,08	48,43			2,40
09.05.2021	24.00		109,76	100,32	9,44	63,65	45,72	17,93			50,31	43,48	6,83	51,27	43,96	7,31	63,51	48,36	63,51	48,36			2,48
10.05.2021	24.00		111,98	100,39	11,59	63,46	46,09	17,37			52,42	46,53	6,44	53,39	43,92	9,47	63,98	48,74	63,98	48,74			2,31
11.05.2021	24.00		116,09	106,95	9,14	64,09	47,99	16,10			55,49	48,50	6,99	56,55	49,02	7,53	64,04	48,96	64,04	48,96			1,70
12.05.2021	24.00		92,04	82,70	9,34	64,39	51,20	13,19			63,76	55,47	8,29	64,96	56,16	8,80	64,59	49,63	64,59	49,63			1,05
13.05.2021	24.00		86,78	66,78	55,10	64,77	57,70	7,07			61,36	54,18	7,18	62,61	54,83	7,78	66,38	50,28	66,38	50,28			1,05
14.05.2021	24.00		64,41	55,10	9,31	66,58	58,81	7,77			57,54	50,17	7,37	58,75	50,72	8,03	66,91	50,00	66,91	50,00			1,07
15.05.2021	24.00		60,50	50,92	9,58	67,10	58,77	8,33			52,84	44,87	7,98	53,86	45,39	8,47	64,07	50,71	64,07	50,71			2,32
Среднее	23,96		103,74	91,86	11,88	64,23	47,80	16,42			52,84	44,87	7,98	53,86	45,39	8,47	64,07	50,71	64,07	50,71			2,32
Итого	551,00		2381,75	2108,99	272,76						1213,21	1030,05	183,16	1236,62	1042,15	194,47							53,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Тгвс, ч

Копиенство тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 1 час
 Период превышения t2: 1 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 7,37 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 51,46 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 194,82 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 194,82 м.куб.

Генеральный директор: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____

Генеральный директор: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____



