

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
24476

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 207218** Часовые и суточн. архивы в файлах: **2-х трубная схема** График: **14771**

Вычислитель: **расходомер:** **Сплн=**
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ-32-В1** **0,067**
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ-32-В1** **0,067**
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ-32-В1** **0,067**
 Циркуляционный ГВС (M4) **ПРЭМ-32-В1** **0,067**
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-tхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,1839** Qгвс = **0** Qгвс ср = **0,1258**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Got = 58,0737** Qгвс ср = **0,0572**
Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021 Qгвс ср = **22,88** Гвс.м =

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	T	°C	°C	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.05.2021	24.00*		9,95	1,90	8,05	58,97	38,08	20,89			10,30	10,47	10,75	10,75	58,51							0,80
17.05.2021	24.00*		10,17	1,91	8,26	56,28	36,66	19,62			10,56	10,75	10,75	10,75	58,80							0,59
18.05.2021																						
19.05.2021																						
20.05.2021																						
21.05.2021																						
22.05.2021	24.00		10,06	1,90	8,16	57,63	37,37	20,26			10,43	10,61	10,61	10,61	57,16							0,80
Итого	48,00		20,12	3,81	16,31						20,86	21,22	21,22	21,22								1,19

Показавия счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время **M1, T** **M2, T** **M3, T** **M4, T** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vп, T** **Qобщ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: **120 час**
 Период расчета по договору: **120 час**
 Период превышения I2: **час**
 Корректировка на температуру холодной воды **6,42 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0,47 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **3,72 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл: **74,27 м.куб**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

