

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. Д. 36, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 8795.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28167

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и оргоч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТРСВ-026М № 1319028
 Подходящий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3)

Приборы УУТЭ поверены до: 25.01.2022
 Схематическая док-ка: 2-х-трубная схема
 Термопреобр.:
 Вэлг ТПС
 Вэлг ТПС

Режим (схема): ОП: А32-00;
 Преобр.давления: СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,1582 Qлет = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 0,1582 Qлет.ср = 0 Qгвс.ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 48,0808 Gлет = 0 Gгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2021	24.00		64.00	64.00	0.00	68.27	43.74	24.53	5.40	4.40												1.57	
24.04.2021	24.00		63.95	63.95	0.00	67.98	43.36	24.62	5.40	4.40												1.57	
25.04.2021	24.00		63.57	63.57	0.00	68.01	43.06	24.95	5.40	4.40												1.58	
26.04.2021	24.00		64.81	64.81	0.00	68.12	43.14	24.98	5.40	4.40												1.62	
27.04.2021	24.00		64.87	64.87	0.00	68.21	43.10	25.11	5.40	4.30												1.63	
28.04.2021	24.00		65.04	65.04	0.00	68.56	43.21	25.35	5.40	4.30												1.65	
29.04.2021	24.00		65.95	65.95	0.00	68.64	43.55	25.09	5.40	4.30												1.65	
30.04.2021	24.00		66.25	66.25	0.00	68.75	43.86	24.89	5.40	4.30												1.65	
01.05.2021	24.00		66.28	66.28	0.00	68.57	44.00	24.57	5.40	4.30												1.63	
02.05.2021	24.00		66.38	66.38	0.00	68.48	44.02	24.46	5.40	4.30												1.62	
03.05.2021	24.00		66.34	66.34	0.00	67.57	43.24	24.33	5.40	4.30												1.61	
04.05.2021	24.00		65.95	65.95	0.00	68.17	43.12	25.05	5.40	4.30												1.65	
05.05.2021	24.00		65.82	65.82	0.00	68.37	43.18	25.19	5.40	4.30												1.66	
06.05.2021	24.00		66.05	66.05	0.00	68.66	43.69	24.97	5.40	4.30												1.65	
07.05.2021	24.00		66.15	66.15	0.00	68.85	43.79	25.06	5.40	4.30												1.66	
08.05.2021	24.00		65.03	65.03	0.00	68.52	43.61	24.91	5.50	4.20												1.63	
09.05.2021	23.93		65.81	65.81	0.00	68.74	43.95	24.79	5.40	4.30												1.63	
10.05.2021	24.00		66.95	66.95	0.00	68.48	44.40	24.08	5.40	4.30												1.61	
11.05.2021	24.00		67.74	67.74	0.00	67.99	45.63	22.38	5.50	4.30												1.52	
12.05.2021	24.00		62.00	62.00	0.00	66.69	47.17	19.52	5.20	4.20												1.21	
13.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	
14.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	
15.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	19.96	19.97	-0.01	5.80	4.00												0.00	
Среднее	24.00		56.44	56.44	0.00	60.24	38.99	21.25	4.95	3.92												1.38	
Итого	551.93		1297.92	1297.92	0.00																		31.71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 31,71 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узлс изл. м.куб.

0,07 час
 0,07 час
 час
 0 Гкал
 0 куб.м
 0 Гкал
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергоснабжающая организация»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « » 20 г.