# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. Д ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **33001**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 219181**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-D
ПРЭМ-32-D

Gmin= 0,2 0,2
Gmax= 30 30

Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3746** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **112,38** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2021 | 24,00 | | 114,23 | 114,02 | 0,21 | 66,09 | 48,03 | 18,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| 24.04.2021 | 24,00 | | 112,65 | 111,99 | 0,66 | 65,53 | 47,19 | 18,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 25.04.2021 | 24,00 | | 112,19 | 111,75 | 0,44 | 65,90 | 47,14 | 18,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 26.04.2021 | 24,00 | | 110,87 | 110,66 | 0,21 | 65,26 | 46,26 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 27.04.2021 | 24,00 | | 111,18 | 111,18 | 0,00 | 66,37 | 46,65 | 19,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 28.04.2021 | 24,00 | | 111,09 | 110,88 | 0,21 | 66,56 | 46,04 | 20,52 | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 29.04.2021 | 24,00 | | 110,81 | 110,81 | 0,00 | 66,23 | 45,85 | 20,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 30.04.2021 | 24,00 | | 112,69 | 112,46 | 0,23 | 66,48 | 46,48 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 01.05.2021 | 24,00 | | 112,64 | 112,24 | 0,40 | 65,87 | 46,43 | 19,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 02.05.2021 | 24,00 | | 113,02 | 112,80 | 0,22 | 65,46 | 46,29 | 19,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 03.05.2021 | 24,00 | | 109,77 | 109,77 | 0,00 | 64,46 | 45,02 | 19,44 | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 04.05.2021 | 24,00 | | 108,49 | 108,27 | 0,22 | 64,68 | 44,61 | 20,07 | | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 05.05.2021 | 24,00 | | 110,01 | 110,01 | 0,00 | 65,03 | 44,78 | 20,25 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 06.05.2021 | 24,00 | | 111,83 | 111,83 | 0,00 | 65,37 | 45,36 | 20,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 07.05.2021 | 24,00 | | 112,77 | 112,58 | 0,19 | 65,55 | 45,61 | 19,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 08.05.2021 | 24,00 | | 111,11 | 110,90 | 0,21 | 65,30 | 45,18 | 20,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 09.05.2021 | 24,00 | | 112,24 | 112,04 | 0,20 | 65,62 | 45,89 | 19,73 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 10.05.2021 | 24,00 | | 113,02 | 112,59 | 0,43 | 65,18 | 46,35 | 18,83 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 11.05.2021 | 24,00 | | 119,96 | 119,44 | 0,52 | 65,63 | 48,62 | 17,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,07 |
| 12.05.2021 | 24,00 | * | 78,66 | 78,01 | 0,65 | 65,97 | 49,66 | 16,31 | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 13.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 25,70 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 25,06 | -0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 24,94 | -0,18 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Среднее** | 24,00 | | 96,05 | 95,84 | 0,22 | 60,36 | 43,61 | 16,75 | | | | | | | | | | | | | | 1,87 |
| **Итого** | **552,00** | | **2209,23** | **2204,23** | **5,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **42,91** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **42,91** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/