

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабужина ул. д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **13661.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 33002

График: **150/70**

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: **2-х-трубная схема**

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Гсм1=

Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207775**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Л)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)
 Qот = **0,2795**
 Got = **83,85**

Qвент = **0**
 Gвент = **0**

Qтеп = **0**
 Gтеп = **0**

Qгвс = **0**
 Gгвс = **0**

Qгвс ср = **0**
 Gгвс ср = **0**

Qгвс м = **0**
 Gгвс м = **0**

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	HC	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Qобш
			Т	°C	Т	°C																		
23.04.2021	24.00		116,42	66,17	46,09	20,08																		2,34
24.04.2021	24.00		114,72	65,60	45,31	20,29																		2,33
25.04.2021	24.00		114,48	65,97	45,20	20,77																		2,38
26.04.2021	24.00		113,18	65,33	43,90	21,43																		2,43
27.04.2021	24.00		113,70	66,45	44,31	22,14																		2,52
28.04.2021	24.00		113,44	66,64	44,29	22,35																		2,54
29.04.2021	24.00		113,18	66,31	44,34	21,97																		2,49
30.04.2021	24.00		115,00	66,57	44,92	21,65																		2,43
01.05.2021	24.00		114,86	65,95	44,83	21,12																		2,45
02.05.2021	24.00		114,86	65,95	44,83	21,12																		2,43
03.05.2021	24.00		115,36	65,52	44,65	20,87																		2,37
04.05.2021	24.00		112,11	64,51	43,40	21,11																		2,40
05.05.2021	24.00		110,76	64,73	43,12	21,61																		2,45
06.05.2021	24.00		112,31	65,09	43,40	21,69																		2,46
07.05.2021	24.00		114,35	65,44	44,06	21,38																		2,40
08.05.2021	24.00		114,35	65,44	44,06	21,38																		2,45
09.05.2021	24.00		113,55	65,37	43,85	21,52																		2,44
10.05.2021	24.00		114,73	65,69	44,51	21,18																		2,35
11.05.2021	24.00		115,50	65,25	44,93	20,32																		2,29
12.05.2021	24.00		122,49	66,71	46,99	18,72																		2,37
13.05.2021	24.00	*	78,77	66,08	48,68	17,40																		2,44
14.05.2021	24.00	*	0,00	31,04	32,77	-1,73																		2,35
15.05.2021	24.00	*	0,00	30,60	32,55	-1,95																		2,40
Среднее	24.00	*	98,00	61,14	43,17	20,02																		2,40
Итого	552,00		2254,11	1149,98	717,96	282,22																		2,06

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **47,39** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. **м.куб.**

0 час
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
Отчет Принят
 20.11.2021