

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28587

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207802
 Подающий трубопровод (М1) PRЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Расходомер: PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 КТСГН
 КТСГН
 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСГН
 КТСГН

Режим (схема): ОЛ: 02;
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2043 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,2043 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0
 Договорные расходы (ср. сут.): ТбУТ: Qот.= 61,29 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 м3	V4 м3	dv (кв/ливл) м3		Улодпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.04.2021	24.00		79.45	79.45	0.00	66.28	43.98	22.30																1,77
24.04.2021	24.00		78.47	78.47	0.00	65.63	43.15	22.48																1,76
25.04.2021	24.00		78.23	78.23	0.00	66.06	42.99	23.07																1,80
26.04.2021	24.00		77.54	77.54	0.00	65.32	42.13	23.19																1,80
27.04.2021	23.00*		74.72	74.72	0.00	66.54	42.55	23.99																1,80
28.04.2021	24.00		77.96	77.96	0.00	66.68	42.51	24.17																1,79
29.04.2021	24.00		77.92	77.92	0.00	66.33	42.57	23.76																1,89
30.04.2021	24.00		78.94	78.94	0.00	66.65	43.15	23.50																1,85
01.05.2021	24.00		78.72	78.72	0.00	66.01	43.07	22.94																1,85
02.05.2021	24.00		78.95	78.95	0.00	65.57	42.92	22.65																1,79
03.05.2021	24.00		77.07	77.07	0.00	64.62	41.80	22.82																1,80
04.05.2021	24.00		76.34	76.34	0.00	64.75	41.18	23.57																1,76
05.05.2021	24.00		77.34	77.34	0.00	65.10	41.44	23.66																1,80
06.05.2021	24.00		78.32	78.32	0.00	65.47	41.97	23.50																1,83
07.05.2021	24.00		78.78	78.78	0.00	65.64	42.16	23.48																1,84
08.05.2021	24.00		77.89	77.89	0.00	65.41	41.89	23.52																1,85
09.05.2021	24.00		78.63	78.63	0.00	65.75	42.48	23.27																1,83
10.05.2021	24.00		79.11	79.11	0.00	65.28	42.79	22.49																1,83
11.05.2021	24.00		82.19	82.19	0.00	65.79	44.65	21.14																1,78
12.05.2021	24.00*		59.75	59.75	0.00	66.20	45.79	20.41																1,74
13.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	27.11	26.68	0.43																1,22
14.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	23.52	23.55	-0.03																0,00
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	22.23	22.28	-0.05																0,00
Итого	23.96		67.35	67.35	0.00	60.35	40.33	20.01																1,55
Итого	551.00		1546.32	1546.32	0.00																			35.58

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 35,56 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Увлс изл. М.куб.

1 час
 1 час
 0 °C
 0 Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъекты»
 Абонентское управление
 Отчет принят
 Представитель теплоснабжающей организации