

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 52, лит. А ИТТД  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069.038.1  
 Стрелит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28589

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208185  
 Подходящий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hв)\*M2\*(h2-hв)  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hв)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 07.06.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

ОП: 02:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,1596  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 47,88  
 Gгвс = 0

Свент. = 0  
 Сгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Gгвс = 0  
 Gгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Улодпит	T3	T4	R3		R4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2021	24.00		123,56	123,56	0,00	66,24	46,41	19,83																2,46
24.04.2021	24.00		123,58	123,58	0,00	65,70	45,76	19,94																2,47
25.04.2021	24.00		123,15	123,15	0,00	66,01	45,87	20,14																2,48
26.04.2021	24.00		122,09	122,09	0,00	65,41	45,24	20,17																2,47
27.04.2021	24.00		122,70	122,70	0,00	66,51	45,68	20,83																2,47
28.04.2021	24.00		122,69	122,69	0,00	66,70	45,63	21,07																2,56
29.04.2021	24.00		122,62	122,62	0,00	66,37	45,54	20,83																2,58
30.04.2021	24.00		124,36	123,99	0,37	66,63	46,06	20,57																2,56
01.05.2021	24.00		124,05	123,84	0,21	65,99	45,88	20,11																2,58
02.05.2021	24.00		124,41	124,41	0,00	65,61	45,75	19,86																2,50
03.05.2021	24.00		121,66	120,96	0,70	64,55	44,85	19,70																2,47
04.05.2021	24.00		120,36	120,36	0,00	64,75	44,29	20,46																2,43
05.05.2021	24.00		122,06	121,85	0,21	65,15	44,58	20,57																2,46
06.05.2021	24.00		123,43	123,18	0,25	65,50	45,16	20,34																2,52
07.05.2021	24.00		124,25	124,25	0,00	65,70	45,51	20,19																2,52
08.05.2021	24.00		122,91	122,91	0,00	65,43	45,21	20,22																2,49
09.05.2021	24.00		124,13	124,13	0,00	65,73	45,62	20,11																2,50
10.05.2021	24.00		124,97	124,97	0,00	65,33	45,72	19,61																2,45
11.05.2021	24.00		129,84	129,84	0,00	65,84	47,33	18,51																2,41
12.05.2021	24.00		94,00	94,00	0,00	66,21	48,23	17,98																2,41
13.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	22,51	22,93	-0,42																1,69
14.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	19,72	19,56	0,16																0,00
15.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	18,91	18,50	0,41																0,00
Среднее	24.00		106,12	106,05	0,08	59,85	42,40	17,44																0,00
Итого	562,00		2440,82	2439,08	1,74																			2,14

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vл, T Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 49,11 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узл изл. М.куб. 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Филиал «ТЭК СПб»  
 Общественное управление  
 Отчет принят