

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабushкина ул., д. 52, лит. А ИТПБ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24126

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207740**

расходомер:

Gmln=

Приборы УТЭ поверены до:

03.12.2021

Режим (схема):

ОП: 02:

График: **15070**

Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)

ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Gmax=

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

2-х трубная схема

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,223

Qот = 0

Qвент = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп.гвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот = 66,9

Qот = 0

Qвент = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп.гвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ti час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Гкал	
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2						M3 T
23.04.2021	24,00		85,03	85,03	0,00	66,69	43,98	22,71								1,93
24.04.2021	24,00		83,89	83,89	0,00	66,15	43,05	23,10								1,94
25.04.2021	24,00		83,65	83,65	0,00	66,50	43,28	23,22								1,94
26.04.2021	24,00		82,85	82,85	0,00	65,87	42,66	23,21								1,92
27.04.2021	24,00		83,40	83,40	0,00	67,00	42,50	24,50								1,92
28.04.2021	24,00		83,42	83,42	0,00	67,19	42,31	24,88								2,04
29.04.2021	24,00		83,36	83,36	0,00	66,85	42,34	24,51								2,08
30.04.2021	24,00		84,42	84,42	0,00	67,11	42,99	24,12								2,04
01.05.2021	24,00		84,13	84,13	0,00	66,47	42,87	23,60								1,99
02.05.2021	24,00		84,41	84,41	0,00	66,06	42,82	23,24								1,96
03.05.2021	24,00		82,39	82,39	0,00	65,04	41,67	23,37								1,92
04.05.2021	24,00		81,64	81,64	0,00	65,24	40,94	24,30								1,98
05.05.2021	24,00		82,73	82,73	0,00	65,61	41,20	24,41								1,98
06.05.2021	24,00		83,81	83,81	0,00	65,96	41,81	24,15								2,02
07.05.2021	24,00		84,31	84,31	0,00	66,14	42,23	23,91								2,03
08.05.2021	24,00		83,35	83,35	0,00	65,89	41,82	24,07								2,02
09.05.2021	24,00		84,08	84,08	0,00	66,20	42,21	23,99								2,02
10.05.2021	24,00		84,68	84,68	0,00	65,76	42,68	23,08								2,02
11.05.2021	24,00		87,83	87,83	0,00	66,24	44,84	21,40								1,95
12.05.2021	24,00	*	37,92	37,92	0,00	66,71	46,42	20,29								1,88
13.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	35,86	33,92	1,94								0,77
14.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	34,70	33,75	0,95								0,00
15.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	33,01	34,71	-1,70								0,00
Среднее	24,00		70,93	70,93	0,00	62,10	41,61	20,49								1,67
Итого	552,00		1631,30	1631,30	0,00											38,48

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, T	Общ., Гкал	Треб., ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 38,48 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл.: м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Оперативный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергетическое управление»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 20