

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 36, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская  
 Договор: 8795.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Телефон:  
 Телефон:  
 Узел учета:  
 Код УТЭ:  
 Отопление  
 28167  
 График: 149/70  
 Расчетный адрес: 2-х трубная схема  
 25.01.2022  
 Термопробор.:  
 Валет ТПС  
 Валет ТПС  
 Режим (схема):  
 Преобр.давления:  
 СДВ-И-1,60  
 СДВ-И-1,60  
 ОИТ: А32-00;  
 Отопление  
 28167

Установленные приборы: Часовые и орг.ч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТРСВ-026М № 1319095  
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Ул)  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(t1-hхв)/M2\*(t2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,1582 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0  
 Договорные расходы (ср.сг.), Гс/сг.: Gот = 48,0608 Gвент = 0 Gгвс = 0 Gгвс.ср = 0  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-hхв)  
 Qгвс.ср = 0 Gгвс.ср = 0 Gгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ		
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU(излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.04.2021	23.00*		91,25	91,19	0,06	67,97	41,10	26,88	4,79	4,39												2,44	
24.04.2021	24.00		95,03	95,03	0,00	67,69	40,11	27,58	4,80	4,40												2,64	
25.04.2021	24.00		94,27	94,27	0,00	67,74	39,99	27,84	4,80	4,40												2,64	
26.04.2021	24.00		96,07	96,07	0,00	67,85	39,98	27,87	4,79	4,38												2,64	
27.04.2021	24.00		96,08	96,08	0,00	67,92	39,88	28,04	4,78	4,36												2,64	
28.04.2021	24.00		96,25	96,25	0,00	68,28	39,97	28,31	4,76	4,35												2,64	
29.04.2021	24.00		97,55	97,55	0,00	68,36	40,29	28,07	4,72	4,31												2,64	
30.04.2021	24.00		97,94	97,94	0,00	68,47	40,66	27,81	4,77	4,31												2,67	
01.05.2021	24.00		97,86	97,86	0,00	68,31	40,73	27,59	4,75	4,32												2,64	
02.05.2021	24.00		97,74	97,74	0,00	68,20	40,68	27,52	4,76	4,32												2,64	
03.05.2021	24.00		97,48	97,47	0,01	67,30	39,95	27,35	4,75	4,32												2,64	
04.05.2021	24.00		96,96	96,96	0,00	67,91	39,97	27,95	4,73	4,31												2,63	
05.05.2021	24.00		96,96	96,96	0,00	68,09	40,05	28,04	4,75	4,30												2,64	
06.05.2021	24.00		99,53	99,53	0,00	68,39	40,74	27,66	4,79	4,32												2,76	
07.05.2021	24.00		99,24	99,24	0,00	68,57	40,83	27,74	4,80	4,32												2,70	
08.05.2021	24.00*		80,84	80,84	0,00	68,49	40,65	27,59	4,77	4,31												2,67	
09.05.2021	24.00*		80,84	80,84	0,02	68,29	40,93	27,56	4,80	4,32												2,66	
10.05.2021	24.00		99,73	99,73	0,00	68,22	41,33	26,89	4,80	4,34												2,66	
11.05.2021	24.00		100,79	100,79	0,00	67,76	42,35	25,41	4,80	4,35												2,64	
12.05.2021	24.00		92,04	92,04	0,00	66,44	41,70	24,75	4,63	4,25												2,56	
13.05.2021	24.00		89,85	89,85	0,00	68,22	42,85	25,37	4,69	4,32												2,24	
14.05.2021	24.00*		50,96	50,96	0,00	35,49	22,81	12,68	2,66	2,42												2,26	
15.05.2021	24.00*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												1,18	
Среднее	23,78		90,54	90,54	0,00	63,65	38,15	25,50	4,46	4,08												0,00	
Итого	547,00		2063,62	2063,53	0,09																		12,48

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Ул, Т; Qобщ, Гкал; Трвб, ч  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 5 час 0,55 Гкал  
 Объем теплоснабителя Улвн, рассчитанный по среднему: 5 час 0 куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 5,97 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 55,89 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Улвс изл. М.куб.

Филиал «Энергосбыт»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Руководитель  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.