Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 63_СЦО_май_Н
Режим (схема):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1.65
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.348 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2021	24,00	-	179,61	179,61	0,00	69,18	48,37	20,81	7,00	5,00	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,74
24.04.2021	24,00	-	179,32	179,32	0,00	68,89	48,03	20,86	7,00	5,00	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,74
25.04.2021	24,00	-	178,10	178,10	0,00	68,91	47,79	21,12	7,00	5,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,77
26.04.2021	24,00	-	181,06	181,06	0,00	69,06	47,78	21,28	7,00	5,00	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,86
27.04.2021	24,00	-	181,34	181,34	0,00	69,13	47,66	21,47	7,00	5,00	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,90
28.04.2021	24,00	-	181,77	181,77	0,00	69,49	47,86	21,63	7,00	5,00	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,94
29.04.2021	24,00	-	183,77	183,77	0,00	69,57	48,13	21,44	7,00	5,00	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,95
30.04.2021	24,00	-	184,90	184,90	0,00	69,67	48,51	21,16	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,92
01.05.2021	24,00	-	185,07	185,07	0,00	69,47	48,64	20,83	7,00	5,00	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,86
02.05.2021	24,00	-	185,64	185,64	0,00	69,39	48,78	20,61	7,00	5,00	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,83
03.05.2021	24,00	-	185,12	185,12	0,00	68,49	48,11	20,38	7,00	5,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,78
04.05.2021	24,00	-	183,78	183,78	0,00	69,08	48,06	21,02	7,00	5,00	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,87
05.05.2021	24,00	-	184,28	184,28	0,00	69,29	48,06	21,23	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,92
06.05.2021	24,00	-	185,15	185,15	0,00	69,53	48,34	21,19	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,93
07.05.2021	24,00	-	185,46	185,46	0,00	69,76	48,55	21,21	7,00	5,00	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,94
08.05.2021	20,00	-	153,85	153,85	0,00	69,38	48,17	21,21	7,00	5,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,26
09.05.2021	24,00	-	185,86	185,86	0,00	69,64	48,74	20,90	7,00	5,00	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,89
10.05.2021	24,00	-	187,52	187,52	0,00	69,40	49,06	20,34	7,00	5,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,82
11.05.2021	24,00	-	189,01	189,01	0,00	68,77	49,91	18,86	7,00	5,00	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,57
12.05.2021	24,00	-	175,82	175,82	0,00	67,66	49,36	18,30	7,00	5,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			3,22
13.05.2021	24,00	-	71,15	71,15	0,00	71,01	51,40	19,61	7,00	5,00	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,40
14.05.2021	24,00	-	0,20	0,80	-0,60	57,82	47,44	10,38	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
15.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,17	23,90	1,27	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	23,83	-	161,21	161,23	-0,03	66,86	47,42	19,44	7,00	5,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35
Итого	548,00		3707,78	3708,38	-0,60						77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.05.2021 11:00:00	139696,29	139797,63	-	-	-	-	3737,16	7,72	29154,00
	15.05.2021 02:00:00	139696,49	139798,43	-	-	-	-	3737,16	7,72	29169,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **77,06** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.