

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 7, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8793.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общии
 23589

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Выходные данные: ВКГ-7 № 206886

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Подлежащий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 14771

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Зима:

Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Qлет = 0

Qтеп = 0

Qтеп.гв = 0

Qтеп.гв.ср = 0

лето:

Qтеп = 0

Qтеп.гв = 0

Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп = 0,1304

Qтеп.гв.ср = 0,0593

Qтеп.гв.ср = 23,72

Qтеп.гв.ср = 23,72

Qтеп.гв.ср = 23,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тип	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)									
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (кальв)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ		
23.04.2021	24.00	78.95	71.94	7.01	67.15	45.77	21.38			7.93		7.93	8.09		8.09		66.27						
24.04.2021	24.00	81.24	72.04	9.20	67.36	45.58	21.78			10.15		10.15	10.32		10.32		66.78						
25.04.2021	24.00	81.95	71.85	10.10	67.12	45.33	21.79			11.11		11.11	11.33		11.33		66.50						
26.04.2021	24.00	80.74	71.98	8.76	67.13	45.11	22.02			9.73		9.73	9.93		9.93		66.55						
27.04.2021	24.00	81.66	71.91	9.75	67.28	44.84	22.44			10.70		10.70	10.93		10.93		66.69						
28.04.2021	24.00	80.31	72.00	8.31	67.07	44.71	22.36			9.25		9.25	9.45		9.45		66.28						
29.04.2021	24.00	81.06	71.93	9.15	66.95	44.76	22.19			10.08		10.08	10.29		10.29		66.34						
30.04.2021	24.00	81.04	71.94	8.70	66.80	44.94	21.86			9.69		9.69	9.87		9.87		66.37						
01.05.2021	24.00*	81.04	71.99	9.05	67.16	45.24	21.92			10.06		10.06	10.26		10.26		66.54						
02.05.2021	24.00	79.94	72.23	7.71	67.44	45.42	22.02			8.73		8.73	8.91		8.91		66.25						
03.05.2021	24.00	80.40	71.97	8.43	66.87	44.75	22.12			9.41		9.41	9.61		9.61		66.32						
04.05.2021	24.00	80.95	71.65	9.30	67.06	44.54	22.52			10.29		10.29	10.49		10.49		66.47						
05.05.2021	24.00	79.36	71.83	7.53	67.36	44.76	22.60			8.54		8.54	8.70		8.70		66.26						
06.05.2021	24.00	80.54	71.77	8.77	67.10	44.93	22.17			9.25		9.25	9.42		9.42		66.49						
07.05.2021	24.00	78.19	71.88	6.25	67.81	45.27	22.54			7.21		7.21	7.35		7.35		66.58						
08.05.2021	24.00	78.85	72.19	6.66	67.72	45.08	22.51			7.65		7.65	7.82		7.82		66.36						
09.05.2021	24.00*	80.25	72.46	7.79	67.20	45.70	22.30			8.33		8.33	8.52		8.52		66.65						
10.05.2021	24.00	81.23	72.54	8.69	67.05	46.65	20.40			9.76		9.76	9.96		9.96		66.77						
11.05.2021	24.00	56.72	51.21	5.51	67.54	47.08	20.46			8.52		8.52	8.72		8.72		66.62						
12.05.2021	24.00	8.32	4.78	3.54	67.65	55.65	12.00			7.89		7.89	8.08		8.08		66.61						
13.05.2021	24.00*	7.63	4.74	2.89	67.81	63.34	4.47			8.17		8.17	8.34		8.34		66.40						
14.05.2021	24.00*	7.98	4.71	3.27	64.57	59.83	4.74			9.14		9.14	9.33		9.33		66.40						
15.05.2021	24.00*	69.92	62.33	7.59	67.16	47.16	20.00			210.32		210.32	214.60		214.60		66.40						
Итого	552.00	1608.10	1433.52	174.58																			

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, T Общ, Гкал Трб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Упв изл.

0 час
 0 час
 0 час
 6.42 °C
 42.65 Гкал
 214.6 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят

« 20 » г.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабужкина ул. д. 7, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8793.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23589

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 206886** Часовые и суточн. архивы в файлах: _____ График: **147771**
 Вычислитель: _____ расходкодер: _____
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-В1 Смлп= 0,067
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-В1 Смах= 30
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1 0,067 КТСЛ-Н
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-В1 30 КТСЛ-Н
 Подпиточный трубопровод (Vл) _____ ТСП-Н

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=М1*(t1-tхв)-М2*(t2-tхв) Qзент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс=М3*(t3-tхв) Qгвс ср= 0,1304
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,1815 Qгвс ср= 0,0593 Qгвс ср= 0,0593
 Договорные расходы (ср.сут.), Гб/сут.: Qот.= 57,3158 Qгвс ср= 0 Qгвс ср= 23,72 Гбвс.м=

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема): _____
 Термопреобр.: _____ Преобр. Давления: _____
 Термометры: _____
 Термометры: _____
 Термометры: _____

Дата	Тип	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021								Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.05.2021	24,00*		10,41	4,67	5,74	65,67	60,09	5,58									10,81	10,81			64,97	
17.05.2021	24,00*		8,76	4,42	4,34	62,44	56,93	5,51									8,98	9,16			61,63	
18.05.2021																						
19.05.2021																						
20.05.2021																						
21.05.2021																						
22.05.2021																						
Среднее	24,00		9,59	4,54	5,04	64,08	58,51	5,54														
Итого	48,00		19,17	9,09	10,08												9,80	19,60			9,98	63,30
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Улп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч												

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **120 час**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **120 час**
 Период расчета по договору: **120 час**
 Период превышения t2: **49,9 куб.м**
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,42 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0,44 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **3,9 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **69,87 м.куб**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 _____ г.