





Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д.72, лит.В  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 72, лит. В  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 29876.046.6  
 Стронт адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 87678

рафик: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207206  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207206  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-32-С1

2-х трубная схема  
 03.12.2021  
 Термопореобр.:  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$

лето:  $Qтвс=M3*(t3-tхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:  $Qот.= 0,327$   
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.:  $Qот.ср.= 0,0849$   
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.:  $Qот.ср.= 33,96$

Отект.= 0  
 Отех.= 0  
 Отех.гвс ср = 0  
 Отех.гвс ср = 0

Отект.= 0  
 Отех.= 0  
 Отех.гвс ср = 0  
 Отех.гвс ср = 0

Отект.= 0,1868  
 Отех.= 0,0849  
 Отех.гвс ср = 33,96  
 Отех.гвс ср = 33,96

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.05.2021	24.00		46,19	33,81	12,38	70,33	57,21	13,12							47,24	34,29	12,95						1,31
17.05.2021	24.00		46,59	34,09	12,50	70,37	57,21	13,16							47,66	34,57	13,09						1,33
18.05.2021	24.00		45,10	33,63	11,47	71,61	58,14	13,47							46,15	34,11	12,04						1,28
19.05.2021	24.00		44,07	31,19	12,88	72,58	58,26	14,32							45,13	31,67	13,46						1,38
20.05.2021	24.00		42,73	30,91	11,82	70,52	56,58	13,94							43,69	31,39	12,30						1,26
21.05.2021	24.00		41,69	30,48	11,23	70,29	55,45	14,84							42,61	30,94	11,67						1,25
22.05.2021	24.00		42,23	30,78	11,45	70,84	55,84	15,00							43,18	31,26	11,92						1,27
Среднее	24,00		44,09	32,12	11,96	70,93	56,96	13,98							45,09	32,60	12,49						1,30
Итого	168,00		308,60	224,87	83,73										315,66	228,23	87,43						9,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час Гкал

Объем теплоснабжения Упал, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м

Период расчета по договору: час

Корректировка на температуру холодной воды: 7,37 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,62 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 8,46 Гкал

Объем потребленного теплоснабжения Упал: 87,43 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

