

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 74, лит. Г**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9972.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23592

График: **150/70**

Установленные приборы:
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207222** Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)**

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.час): **0,307** Овент = **0** Огех = **0** лето: **Qгвс-М3*(t3-tхв)**
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: **92,1** Сгвнт = **0** Сгех = **0** Огвс.гв.ср = **0,1322**
 Фактическое потребление за отчетный период с **16.05.2021** по **22.05.2021** Огвс.ср = **0,0601**
 Огвс.м = **24,04**

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТБ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021				Контроль ГВС (ТБ-2)				Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Общ Гкал
			М1 Т	М2 Т	ΔТ °С	Р1 кг/см2	М3 Т	М4 Т	ΔТ °С	Р2 кг/см2	М3 М3	М4 М3	ΔV (излив) М3	Удлит М3					
16.05.2021	24.00		91,04	74,04	17,00	70,47	68,61	1,86											
17.05.2021	24.00		90,34	74,88	15,46	70,51	68,62	1,89											
18.05.2021	24.00		87,84	73,40	14,44	71,77	69,76	2,01											
19.05.2021	24.00		81,33	66,88	14,45	72,80	70,82	1,98											
20.05.2021	24.00		83,23	66,05	17,18	70,74	68,80	1,94											
21.05.2021	24.00		81,19	64,70	16,49	70,53	66,60	1,93											
22.05.2021	24.00		80,39	65,53	14,86	71,11	68,97	2,14											
Среднее	24.00		85,05	69,35	15,70	71,13	69,17	1,96											
Итого	168,00		595,56	485,48	109,88														
Показания счетчиков на момент снятия данных:																			
Дата, время	М1, Т		М2, Т		М3, Т		М4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Общ, Гкал		Траб, ч		

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл.

7,37 °С
 7,99 Гкал
 112,76 м.куб.
 0 час
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 0,81 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

