

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабужкина ул., д. 76, лит. В**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9973.038.1**
 Стрелит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЭТЗ:
Общий 23594

Установленные приборы: **Часовые и струнч. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207145**
 Подающий трубопровод (M1) **расходомер: PR3M-40-B1**
 Обратный трубопровод (M2) **PR3M-40-B1**
 Подающий ГВС (M3) **PR3M-32-B1**
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: **ЗИМА: Q=M1*(n1-hвх)-M2*(n2-hвх)**

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УЭТЗ поверены до: **03.12.2021**
 Термопреобр.: **КТСП-Н**
КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **15070**

Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час: Qот = 0,307** **Qвент. = 0** **Qтех. = 0** **Qгвс = M3*(n3-hвх)** лето: **Qгвс = M3*(n3-hвх)**
 Договорные расходы (ср. сут.): **Гкал/сут.: Gот = 92,1** **Gвент. = 0** **Gтех. = 0** **Gгвс = 7,28**
Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Тп	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
		M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излв)	Улодпит	T3	T4	P3	P4		
16.05.2021	24.00	183,48	173,83	9,65	70,65	66,58	4,07	КТСП2	КТСП2	Т	Т	Т	M3	M3	M3		°C	°C	КТСП2	КТСП2	Гкал	
17.05.2021	24.00	183,54	176,04	7,50	70,64	66,56	4,08					187,65	177,45	10,20							1,40	
18.05.2021	24.00	178,57	169,37	9,20	71,89	67,78	4,11					187,71	179,69	8,02							1,26	
19.05.2021	24.00	126,50	118,29	8,21	73,03	67,54	5,49					182,77	172,98	9,79							1,36	
20.05.2021	24.00	126,26	116,89	9,37	70,90	65,37	5,53					129,57	120,79	8,78							1,25	
21.05.2021	24.00	124,09	114,64	9,45	70,74	64,89	5,85					129,15	119,23	9,92							1,31	
22.05.2021	24.00	126,13	115,99	10,14	71,27	65,24	6,03					126,93	116,90	10,03							1,35	
Среднее	24.00	149,80	140,72	9,07	71,30	66,28	5,02					129,07	118,28	10,79							1,34	
Итого	168,00	1048,57	985,05	63,52								153,26	143,62	9,65							1,34	
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч													

Копличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **8,88 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: **67,53 м.куб.**

0 час
 0 час
 0 час
 0,47 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

