Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021
Договор: 9246.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2204
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= 0.04 Gmax= 6
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_май_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150\\70
Тхв, гр.С= 17.3
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | Т1, С | Т2, С | dT, С | Р1 гк/см2 | Р2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | Т3, С | Т4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.04.2021 | 24.00 | - | 78.59 | 79.04 | -0.45 | 64.02 | 48.76 | 15.26 | 6.11 | 4.37 | | | | | | | | | | | | | | 1.18 |
| 24.04.2021 | 24.00 | - | 77.58 | 78.02 | -0.44 | 63.23 | 48.02 | 15.21 | 6.10 | 4.41 | | | | | | | | | | | | | | 1.16 |
| 25.04.2021 | 24.00 | - | 77.51 | 77.95 | -0.45 | 63.75 | 48.23 | 15.52 | 6.08 | 4.39 | | | | | | | | | | | | | | 1.18 |
| 26.04.2021 | 24.00 | - | 76.77 | 77.22 | -0.45 | 62.87 | 47.24 | 15.63 | 6.07 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.18 |
| 27.04.2021 | 24.00 | - | 77.38 | 77.84 | -0.46 | 64.08 | 47.93 | 16.16 | 6.09 | 4.41 | | | | | | | | | | | | | | 1.23 |
| 28.04.2021 | 24.00 | - | 77.35 | 77.80 | -0.46 | 64.18 | 47.88 | 16.30 | 6.11 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.24 |
| 29.04.2021 | 24.00 | - | 77.18 | 77.63 | -0.45 | 63.83 | 47.61 | 16.22 | 6.10 | 4.43 | | | | | | | | | | | | | | 1.23 |
| 30.04.2021 | 24.00 | - | 78.14 | 78.58 | -0.44 | 64.23 | 48.32 | 15.90 | 6.13 | 4.41 | | | | | | | | | | | | | | 1.22 |
| 01.05.2021 | 24.00 | - | 77.96 | 78.39 | -0.43 | 63.67 | 48.66 | 15.01 | 6.10 | 4.39 | | | | | | | | | | | | | | 1.15 |
| 02.05.2021 | 24.00 | - | 78.10 | 78.53 | -0.42 | 63.19 | 48.42 | 14.77 | 6.14 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.13 |
| 03.05.2021 | 24.00 | - | 76.58 | 77.00 | -0.42 | 62.37 | 47.47 | 14.90 | 6.09 | 4.45 | | | | | | | | | | | | | | 1.12 |
| 04.05.2021 | 24.00 | - | 75.85 | 76.27 | -0.43 | 62.25 | 47.21 | 15.04 | 6.10 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | 1.12 |
| 05.05.2021 | 24.00 | - | 76.70 | 77.13 | -0.43 | 62.60 | 47.48 | 15.12 | 6.11 | 4.47 | | | | | | | | | | | | | | 1.14 |
| 06.05.2021 | 24.00 | - | 77.67 | 78.11 | -0.44 | 63.03 | 47.59 | 15.44 | 6.13 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | 1.18 |
| 07.05.2021 | 24.00 | - | 78.00 | 78.44 | -0.44 | 63.20 | 47.74 | 15.46 | 6.13 | 4.42 | | | | | | | | | | | | | | 1.19 |
| 08.05.2021 | 24.00 | - | 77.20 | 77.63 | -0.43 | 62.98 | 47.45 | 15.53 | 6.12 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | 1.18 |
| 09.05.2021 | 24.00 | - | 77.94 | 78.37 | -0.43 | 63.31 | 47.94 | 15.36 | 6.15 | 4.44 | | | | | | | | | | | | | | 1.18 |
| 10.05.2021 | 24.00 | - | 78.23 | 78.66 | -0.43 | 62.83 | 47.96 | 14.87 | 6.12 | 4.39 | | | | | | | | | | | | | | 1.14 |
| 11.05.2021 | 24.00 | - | 80.74 | 81.16 | -0.43 | 63.44 | 49.49 | 13.95 | 6.17 | 4.31 | | | | | | | | | | | | | | 1.11 |
| 12.05.2021 | 24.00 | - | 60.55 | 60.86 | -0.31 | 63.72 | 50.29 | 13.42 | 6.00 | 4.16 | | | | | | | | | | | | | | 0.80 |
| 13.05.2021 | 24.00 | - | - | - | - | 26.04 | 27.85 | -1.82 | -0.04 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 14.05.2021 | 24.00 | - | - | - | - | 25.99 | 27.89 | -1.91 | -0.04 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 15.05.2021 | 24.00 | - | - | - | - | 26.01 | 28.08 | -2.07 | -0.04 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | - |
| Среднее | 24.00 | - | 76.80 | 77.23 | -0.43 | 58.47 | 45.46 | 13.01 | 5.31 | 3.84 | | | | | | | | | | | | | - | 1.15 |
| Итого | 552.00 | | 1536.00 | 1544.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 23.05 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **23.05** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Уникомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.