

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 89, корп. 3, лит. А

Договор: 9002.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23597
 Градфик: 150/70

Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205751
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный трубопровод (М4)

расходомер:
 PRЭМ-32-B1
 PRЭМ-32-B1
 PRЭМ-32-B1
 PRЭМ-20-B1

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Подпиточный трубопровод (П)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3)
 Qот = 0,256
 Qот = 0,256
 Qот = 76,8

Qтеп = 0
 Qтеп = 0
 Qтеп = 0

Qгвс = 0,1078
 Qгвс, ср = 0,049
 Qгвс, ср = 19,6 Ггвс.м


Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (манв)	Удлит	T3	T4	P3		P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
16.05.2021	24.00	*	120.35	106.78	13.57	69.95	69.78	0.17	11.99	11.99	0.00	11.99	12.24	0.00	12.24	0.00	12.24	69.80	25.38			0.84	
17.05.2021	24.00	*	121.36	108.03	13.33	69.73	69.54	0.19	11.75	11.75	0.00	11.75	12.09	0.00	12.09	0.00	12.09	71.10	25.69			0.84	
18.05.2021	24.00	*	116.82	103.49	13.33	71.11	70.90	0.21	11.81	11.81	0.00	10.76	11.02	0.00	11.02	0.00	11.02	71.98	25.96			0.77	
19.05.2021	24.00	*	97.70	85.65	12.05	72.37	72.15	0.22	10.76	10.76	0.00	10.45	10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	70.07	25.25			0.83	
20.05.2021	24.00	*	96.37	84.71	11.66	70.30	70.06	0.24	11.83	11.83	0.00	11.83	12.09	0.00	12.09	0.00	12.09	69.78	23.97			0.77	
21.05.2021	24.00	*	95.77	82.71	13.06	70.01	69.77	0.24	11.00	11.00	0.00	11.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	70.53	23.09			0.80	
22.05.2021	24.00	*	94.55	82.22	12.33	70.57	70.29	0.28	11.37	11.37	0.00	11.37	11.62	0.00	11.62	0.00	11.62	70.42	24.93			0.80	
Среднее:	24.00		106.13	93.37	12.76	70.58	70.36	0.22	79.59	79.59	0.00	79.59	81.36	0.00	81.36	0.00	81.36					5.60	
Итого:	168.00		742.92	653.59	89.33																		
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал	Траб, ч												
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал	Траб, ч												

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл. рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии общ.
 Объем потребленной тепловой энергии Упл изл.

0 час
 0 час
 0 час
 7.37 °С
 5.01 Гкал
 81.36 М.куб.
 0.59 Гкал



Представитель теплоснабжающей организации