





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 99, лит. И  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9005.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 23598

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811

Расходомер:

Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н

Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Гмпл= 0,067  
 0,067  
 0,027

Гмех= 30  
 30  
 12

КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

знамя:

Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3\*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот= 0,256

Qгвс= 0

Qгвс/гвс= 0

Qгвс= 0,1078

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот= 76,8

Qгвс= 0

Qгвс/гвс ср= 0

Qгвс ср= 0,049

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

Qот= 76,8

Qгвс= 0

Qгвс/гвс ср= 0

Qгвс ср= 19,6

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.05.2021	24,00		117,37	105,83	11,54	69,48	69,32	0,16						119,99	108,19	11,80						0,82
17.05.2021	24,00		118,20	107,61	10,59	69,26	69,09	0,17						120,79	109,95	10,84						0,76
18.05.2021	24,00		113,47	103,89	9,58	70,60	70,41	0,19						116,07	106,28	9,79						0,70
19.05.2021	24,00		96,99	86,55	10,44	71,75	71,52	0,23						99,28	88,56	10,72						0,78
20.05.2021	24,00		95,35	85,82	9,53	69,68	69,46	0,22						97,48	87,75	9,73						0,69
21.05.2021	24,00		93,03	83,42	9,61	69,38	69,15	0,23						95,12	85,27	9,85						0,69
22.05.2021	24,00		90,55	79,58	11,07	69,97	69,68	0,29						92,67	81,37	11,30						0,80
Среднее	24,00		103,58	93,24	10,34	70,02	69,80	0,21						105,91	95,34	10,58						0,75
Итого	168,00		725,06	652,70	72,36									741,40	657,37	74,03						5,24
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

0 час  
 0 час  
 7,37 °С  
 4,71 Гкал  
 74,03 м.куб.

