





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8806.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 12030

График: **147/74**

Установленные приборы: **СТП943 № 14860** Часовые и суток. архивы в файлах:  
 Вычислитель: расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:  
 Приборы УУТЗ поверены до: **21.12.2021**  
 Термопреобр.:  
 КТППР-05  
 КТППР-05  
 ТПТТ 15-2

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв) Qтепт = **0** Qгвс = **0** лето: Qгвс=M3\*(t3-tхв) Qтех.гвс = **0,01** Qгвс ср = **0,0987**  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = **0,4078** Qтехт = **0** Qтех.гвс ср = **0,01** Qгвс ср = **0,0987**  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = **128,779** Фактическое потребление за отчетный период с **16.05.2021** по **22.05.2021** Qтехт = **0** Qтех.гвс = **4** Qгвс ср = **39,48** Qгвс ср = **39,48** Qгвс ср = **39,48**

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ		
			М1	М2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	DM	V3	V4	dv (излив)	Vподпит	°C						°C	кгс/см2
16.05.2021	24.00		124.10	108.57	15.53	68.55	68.32	0.23				126.78	110.91	15.87											1.09
17.05.2021	24.00		121.74	104.65	17.09	65.08	64.84	0.24				124.13	106.70	17.43											1.14
18.05.2021	24.00		123.20	106.15	17.05	67.07	66.84	0.23				125.75	108.35	17.40											1.17
19.05.2021	24.00		122.52	107.16	15.36	68.43	68.19	0.24				125.16	109.47	15.69											1.08
20.05.2021	24.00		122.43	107.34	15.09	67.94	67.71	0.23				125.04	109.61	15.43											1.06
21.05.2021																									1.11
22.05.2021	24.00		122.80	106.77	16.02	67.41	67.18	0.23				125.37	109.01	16.36											1.11
<b>Итого</b>	<b>120.00</b>		<b>613.99</b>	<b>533.87</b>	<b>80.12</b>							<b>626.86</b>	<b>545.04</b>	<b>81.82</b>											<b>5.54</b>
Показания счетчиков на момент снятия данных:			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч														
Дата, время																									

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: **48 час**  
 Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему: **48 час**  
 Период расчета по договору: **48 час**  
 Период превышения t2: **48 час**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,42 °C**  
 Корректировка на приборам учета (с учетом корректировки): **7,04 Гкал**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **114,54 м.куб.**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: **0,72 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Узлз изл: **32,72 куб.м**

