

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 3**
 Обслуживающая организация: **Котельная 1 Невская**
 Договор: **8704.038.1**
 Строит. адрес: **Схема подключения:**
 Телефон: **2-х трубная схема**
 Уел. учета: **28878**
 Отопление: **147171**

Вычислитель: **ВКГ-7-03 № 280897**
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обогревающий трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки: **Гкал/час:**
 Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:**
 Договорные расходы (ср. сут.): **Гб/сут.**
 Зима: **Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)**
 Qот = **0,313** Qтеп = **0** Qгвс = **M3*(t3-tхв)**
 Qотх.гвс.ср = **0** Qгвс.ср = **0**
 Qотх.гвс = **0** Qгвс.м = **0**

Счетчик: **Счетчик**
 Расходомер: **ПРЭМ**
 Счетчик: **ПРЭМ**
 Счетчик: **ПРЭМ**
 Счетчик: **КТСПН**
 Счетчик: **КПТТР-05**
 Термопреобр.: **КТСПН**
 Преобр. давления: **КПТТР-05**
 Режим (схема): **Преобр. давления:**
 Фактическое потребление за отчетный период с **23.04.2021** по **15.05.2021**
 Qтеп = **0** Qгвс = **0**
 Qотх.гвс.ср = **0** Qгвс.ср = **0**
 Qотх.гвс = **0** Qгвс.м = **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	R3	R4	Qобщ
			Т	Т	ΔТ	°С	Т	Т	ΔТ	°С					
23.04.2021	22.00*		112,91	112,91	0,00	67,50	45,42	22,08	22,08						2,50
24.04.2021	24,00		122,86	122,86	0,00	67,63	45,13	22,50	22,50						2,77
25.04.2021	24,00		122,70	122,70	0,00	67,43	44,90	22,53	22,53						2,76
26.04.2021	24,00		122,49	122,49	0,00	67,40	44,74	22,66	22,66						2,78
27.04.2021	24,00		121,60	121,60	0,00	67,58	44,73	22,85	22,85						2,78
28.04.2021	24,00		121,57	121,57	0,00	67,41	44,49	22,92	22,92						2,78
29.04.2021	24,00		121,78	121,78	0,00	67,25	44,50	22,75	22,75						2,78
30.04.2021	24,00		121,72	121,72	0,00	67,12	44,73	22,39	22,39						2,79
01.05.2021	24,00		121,57	121,57	0,00	67,42	44,77	22,65	22,65						2,77
02.05.2021	24,00		122,47	122,47	0,00	67,80	45,25	22,55	22,55						2,72
03.05.2021	24,00		120,02	120,02	0,00	67,14	44,44	22,70	22,70						2,75
04.05.2021	24,00		119,01	119,01	0,00	67,40	44,29	23,11	23,11						2,76
05.05.2021	24,00		120,22	120,22	0,00	67,71	44,40	23,31	23,31						2,73
06.05.2021	24,00		121,16	121,16	0,00	67,44	44,58	22,86	22,86						2,75
07.05.2021	24,00		121,54	121,54	0,00	68,08	44,95	23,13	23,13						2,80
08.05.2021	24,00		121,22	121,22	0,00	67,91	44,85	23,06	23,06						2,77
09.05.2021	24,00		123,01	123,01	0,00	68,08	45,34	22,74	22,74						2,81
10.05.2021	24,00		123,52	123,52	0,00	67,52	45,43	22,09	22,09						2,79
11.05.2021	24,00		126,98	126,98	0,00	67,31	46,50	20,81	20,81						2,80
12.05.2021	24,00		120,57	120,57	0,00	67,80	47,10	20,70	20,70						2,73
13.05.2021	24,00*		51,01	51,01	0,00	67,51	46,51	21,00	21,00						2,64
14.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	34,66	31,67	2,99	2,99						2,50
15.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	33,48	30,87	2,61	2,61						1,07
Среднее	23,91		108,22	108,22	0,00	64,63	43,90	20,74	20,74						0,00
Итого	550,00		2479,93	2479,93	0,00										2,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1, т: **2479,93** М2, т: **0,00** М3, т: **43,90** М4, т: **20,74**
 Уп, т: **0,00** Qобщ, Гкал: **2,43** Тр.об. ч: **55,77**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **55,99 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. ил.: **М. куб.м.**

2 час
 2 час
 0,22 Гкал
 0 куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
Финанс «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 Представитель теплоснабжающей организации