Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 9087.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 31-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2067
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 31-1_СЦО_май_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	
расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24,00	-	224,07	228,29	-4,21	45,78	41,96	3,81	4,69	3,20	-		-	-		-		-	-	-			0,68
24.04.2021	24,00	-	224,39	228,59	-4,21	45,33	41,52	3,81	4,77	3,28	-		-	-		-		-	-	-			0,69
25.04.2021	24,00	-	224,42	228,61	-4,19	45,20	41,38	3,82	4,67	3,17	-		-	-		-		-	-	-			0,69
26.04.2021	24,00	-	224,57	228,77	-4,20	45,39	41,52	3,87	4,61	3,11	-		-	-		-		-	-	-			0,70
27.04.2021	24,00	-	224,78	228,99	-4,21	45,84	41,85	3,99	4,65	3,15	-		-	-		-		-	-	-			0,73
28.04.2021	24,00	-	224,92	229,14	-4,22	46,52	42,43	4,10	4,73	3,23	-		-	-		-		-	-	-			0,75
29.04.2021	24,00	-	224,86	229,08	-4,22	46,12	42,13	3,99	4,70	3,20	-		-	-		-		-	-	-			0,72
30.04.2021	24,00	-	224,43	228,67	-4,24	47,68	43,46	4,22	4,63	3,13	-		-	-		-		-	-	-			0,77
01.05.2021	24,00	-	224,29	228,53	-4,23	48,67	44,31	4,36	4,65	3,15	-		-	-		-		-	-	-			0,79
02.05.2021	24,00	-	224,68	228,91	-4,23	48,17	43,97	4,21	4,69	3,19	-		-	-		-		-	-	-			0,76
03.05.2021	24,00	-	224,53	228,74	-4,21	47,07	42,99	4,08	4,68	3,18	-		-	-		-		-	-	-			0,74
04.05.2021	24,00	-	224,58	228,78	-4,21	48,38	43,95	4,43	4,68	3,18	-		-	-		-		-	-	-			0,81
05.05.2021	24,00	-	224,25	228,44	-4,19	48,58	44,15	4,43	4,66	3,16	-		-	-		-		-	-	-			0,81
06.05.2021	24,00	-	224,68	228,88	-4,20	48,34	44,07	4,27	4,68	3,16	-		-	-		-		-	-	-			0,78
07.05.2021	24,00	-	225,60	229,82	-4,22	47,74	43,57	4,17	4,69	3,16	-		-	-		-		-	-	-			0,76
08.05.2021	24,00	-	225,49	229,69	-4,20	47,64	43,47	4,17	4,70	3,18	-		-	-		-		-	-	-			0,76
09.05.2021	24,00	-	225,38	229,55	-4,17	47,04	42,99	4,06	4,71	3,18	-		-	-		-		-	-	-			0,74
10.05.2021	24,00	-	225,56	229,70	-4,14	44,12	40,74	3,38	4,68	3,15	-		-	-		-		-	-	-			0,60
11.05.2021	24,00	-	225,19	229,30	-4,10	39,04	36,74	2,31	4,67	3,14	-		-	-		-		-	-	-			0,38
12.05.2021	24,00	-	223,98	228,69	-4,71	36,83	35,00	1,83	4,68	3,15	-		-	-		-		-	-	-			0,25
13.05.2021	24,00	-	9,81	9,96	-0,16	36,48	35,33	1,15	4,57	3,10	-		-	-		-		-	-	-			0,01
14.05.2021	24,00	-	0,08	0,09	-0,01	20,54	20,72	-0,18	2,43	2,30	-		-	-		-		-	-	-			-
15.05.2021	24,00	-	-	-	-	17,72	18,10	-0,38	3,45	3,43	-		-	-		-		-	-	-	-		-
Среднее	24,00	-	204,75	208,60	-3,85	43,23	39,84	3,39	4,52	3,14	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,66
Итого	552,00		4504,52	4589,19	-84,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	13,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **13,92** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.