Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 33_СЦО_май_Н
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17.3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2021	24,00	-	165,90	165,90	0,00	45,83	37,83	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,33
24.04.2021	24,00	-	165,95	165,95	0,00	45,43	37,43	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,33
25.04.2021	24,00	-	165,93	165,93	0,00	45,31	37,20	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,35
26.04.2021	24,00	-	165,91	165,91	0,00	45,48	37,17	8,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,38
27.04.2021	24,00	-	166,01	166,01	0,00	46,04	37,46	8,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,43
28.04.2021	24,00	-	166,07	166,07	0,00	46,59	37,65	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,49
29.04.2021	24,00	-	166,03	166,03	0,00	46,25	37,45	8,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,47
30.04.2021	24,00	-	166,11	166,11	0,00	47,95	38,72	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,54
01.05.2021	24,00	-	166,13	166,13	0,00	48,78	39,52	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,54
02.05.2021	24,00	-	166,24	166,24	0,00	48,20	39,27	8,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,49
03.05.2021	24,00	-	166,38	166,38	0,00	47,16	38,36	8,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,47
04.05.2021	24,00	-	166,36	166,36	0,00	48,60	38,99	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,60
05.05.2021	24,00	-	166,35	166,35	0,00	48,67	39,00	9,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,61
06.05.2021	24,00	-	166,79	166,79	0,00	48,40	39,04	9,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,57
07.05.2021	24,00	-	167,23	167,23	0,00	47,87	38,77	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,53
08.05.2021	24,00	-	167,21	167,21	0,00	47,69	38,68	9,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,51
09.05.2021	24,00	-	167,34	167,34	0,00	47,15	38,43	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,46
10.05.2021	24,00	-	167,27	167,27	0,00	43,91	36,68	7,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,22
11.05.2021	24,00	-	167,16	167,16	0,00	38,78	33,88	4,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,83
12.05.2021	24,00	-	164,18	164,18	0,00	36,92	33,04	3,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,65
13.05.2021	24,00	-	2,70	3,00	-0,30	31,86	21,34	10,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,03
14.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,26	16,01	0,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00
15.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,60	15,48	0,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00
Среднее	24,00	-	144,75	144,76	-0,01	42,81	35,10	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,21
Итого	552,00		3329,25	3329,55	-0,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
14.05.2021 12:00:00	152655,94	160336,60	-	-	-	-	1576,42	0,02	28740,00
15.05.2021 03:00:00	152655,94	160336,60	-	-	-	-	1576,42	0,02	28755,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **27,81** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.