

**Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Май 2021**

Абонент: **ООО «ЖКС № 2 Невского района»**  
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 35, корп. 2 ИТП**  
 Обслуживающая организация: **ИТП**

Договор: **8707.038.1**  
 Стрелит. адрес: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: \_\_\_\_\_  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_

Отопление **24490**

График: **95/70**

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 208266** Часовые и суток, архивы в файлах:  
 Вычислитель: \_\_\_\_\_  
 Подающий трубопровод (М1) \_\_\_\_\_  
 Обратный трубопровод (М2) \_\_\_\_\_  
 Подающий ГВС (М3) \_\_\_\_\_  
 Циркуляционный ГВС (М4) \_\_\_\_\_  
 Подпиточный трубопровод (Vn) \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: \_\_\_\_\_

Расходомер: \_\_\_\_\_  
 ПРЭМ-40-D \_\_\_\_\_  
 ПРЭМ-40-D \_\_\_\_\_  
 Схема подключения: **2-х-трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**  
 Термопреобр.: \_\_\_\_\_  
 КТСП-Н \_\_\_\_\_  
 КТСП-Н \_\_\_\_\_

Режим (схема): \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx) **0,212** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qгвс.= **0**  
 Qгвс. ср.= **0**  
 Qгвс. ср.= **0** Qгвс. м.= **0**  
 Qгвс. ср.= **0** Qгвс. м.= **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2					
23.04.2021	24.00		270.76	270.76	0.00	45.76	40.90	4.86							1.32
24.04.2021	24.00		270.93	270.93	0.00	45.36	40.50	4.86							1.32
25.04.2021	24.00		271.07	271.07	0.00	45.24	40.32	4.92							1.34
26.04.2021	24.00		271.47	271.47	0.00	45.41	40.40	5.01							1.37
27.04.2021	24.00		271.56	271.56	0.00	45.96	40.80	5.16							1.41
28.04.2021	24.00		271.55	271.55	0.00	46.52	41.22	5.30							1.45
29.04.2021	24.00		271.55	271.55	0.00	46.17	41.00	5.17							1.41
30.04.2021	24.00		271.45	271.45	0.00	47.86	42.37	5.49							1.49
01.05.2021	24.00		271.62	271.62	0.00	48.70	43.10	5.60							1.53
02.05.2021	24.00		272.01	272.01	0.00	48.13	42.76	5.37							1.49
03.05.2021	24.00		272.13	272.13	0.00	47.09	41.89	5.20							1.53
04.05.2021	24.00		272.07	272.07	0.00	48.53	42.84	5.69							1.47
05.05.2021	24.00		272.36	272.36	0.00	48.58	42.87	5.71							1.42
06.05.2021	24.00		272.66	272.66	0.00	48.32	42.74	5.58							1.56
07.05.2021	24.00		273.06	273.06	0.00	47.78	42.36	5.42							1.56
08.05.2021	24.00		272.74	272.74	0.00	47.61	42.23	5.38							1.53
09.05.2021	24.00		272.71	272.71	0.00	47.06	41.88	5.18							1.49
10.05.2021	24.00		273.10	273.10	0.00	43.85	39.56	4.29							1.48
11.05.2021	24.00		273.09	273.09	0.00	38.75	35.87	2.88							1.42
12.05.2021	24.00		269.80	269.80	0.00	36.87	34.58	2.29							1.19
13.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	22.28	23.08	-0.80							0.79
14.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	17.36	17.59	-0.23							0.63
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	16.78	16.70	0.08							0.00
Среднее	24.00		236.42	236.42	0.00	42.43	38.15	4.28							0.00
Итого	562.00		5437.69	5437.69	0.00										27.18

Дата, время	M1, T		M2, T		M3, T		M4, T		V3, куб.м		V4, куб.м		Vл, T	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **27,18** Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Узвс изл. **М.куб.**

**0** час  
**0** час  
**0** час  
**0** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергообеспечение»  
 Абонентское управление  
**ОТЧЕТ ПРЕСТАВЛЯТЕЛЬ**  
 Теплоснабжающей организации

«  »    20   г.