

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 15
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9044.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24481

Установленные приборы: БКТ-7 № 207235
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207235
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 зиме: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот.= 0,265
 Qот.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Среднее: Gплн= 0,2
 Gплн= 0,2
 Gплн= 0,2
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Годовые нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:
 Qгвс.=M3*(t3-hхв)
 Qгвс.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:
 Qгвс.=M3*(t3-hхв)
 Qгвс.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021
 Qгвс.=M3*(t3-hхв)
 Qгвс.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ Гкал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dV(излив) M3	Водопит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.04.2021	24.00		124.97	124.97	0.00	69.45	48.42	21.03															2.63
24.04.2021	24.00		124.76	124.76	0.00	69.15	47.89	21.26															2.65
25.04.2021	24.00		124.03	124.03	0.00	69.18	47.78	21.40															2.66
26.04.2021		*																					
27.04.2021	24.00		116.66	116.66	0.00	69.34	50.58	18.76															2.19
28.04.2021	24.00		117.48	117.48	0.00	69.72	48.64	21.08															2.48
29.04.2021	24.00		119.26	119.26	0.00	69.78	47.39	22.39															2.67
30.04.2021	24.00		120.19	120.19	0.00	69.88	47.90	21.98															2.64
01.05.2021	24.00		120.06	120.06	0.00	69.70	48.03	21.67															2.60
02.05.2021	24.00		120.29	120.29	0.00	69.59	48.08	21.51															2.59
03.05.2021	24.00		120.06	120.06	0.00	68.66	47.31	21.35															2.56
04.05.2021	24.00		119.26	119.26	0.00	69.28	47.33	21.95															2.62
05.05.2021	24.00		119.28	119.28	0.00	69.54	47.53	22.01															2.63
06.05.2021	24.00		119.81	119.81	0.00	69.79	48.05	21.74															2.61
07.05.2021	24.00		119.94	119.94	0.00	70.03	48.22	21.81															2.62
08.05.2021	24.00		119.48	119.48	0.00	69.66	47.93	21.73															2.60
09.05.2021	24.00		120.28	120.28	0.00	69.92	48.26	21.66															2.61
10.05.2021	24.00		121.24	121.24	0.00	69.67	48.65	21.02															2.55
11.05.2021	24.00		84.20	84.15	0.05	69.71	46.47	23.24															1.96
12.05.2021	24.00	*	15.14	16.76	-1.62	65.78	29.77	36.01															0.54
13.05.2021	24.00	*	0.00	4.80	-4.80	27.56	19.86	7.70															0.00
14.05.2021	24.00	*	0.00	4.00	-4.00	22.36	18.36	4.00															0.00
15.05.2021	24.00	*	0.00	4.80	-4.80	22.09	18.59	3.50															0.00
Среднее	24.00		97.56	98.25	-0.69	63.17	43.23	19.95															2.11
Итого	528.00		2146.39	2161.56	-15.17																		46.41

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Траб, ч

Копичество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 24 час 2,44 Гкал
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему: 24 час 0 куб.м
 Период расчета по договору: 24 час
 Период превышения t2: 0 °C
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки): 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 48,85 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ, 48,85 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 Отчет принят
 Представитель теплоснабжающей организации
 20__ г.