

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 18, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Договор: 9217.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24483

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208261 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3034
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qотх = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут: Gот = 91,02
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Терморегобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 Gплн = 0,2
 Gмах = 30
 Gтех = 0
 Gтех ср = 0
 Gтеп = 0
 Gтеп ср = 0
 Gтеп м = 0

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV(излив)	Улодпит	T3		T4	R3	R4	
час			т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2021	24.00		151,71	151,71	0,00	65,97	47,31	18,66															2,83
24.04.2021	24.00		149,36	149,36	0,00	65,46	46,61	18,85															2,83
25.04.2021	24.00		148,93	148,93	0,00	65,78	46,70	19,08															2,82
26.04.2021	24.00		147,47	147,47	0,00	65,21	45,95	19,26															2,84
27.04.2021	24.00		148,46	148,46	0,00	66,27	46,47	19,80															2,94
28.04.2021	24.00		148,55	148,55	0,00	66,47	46,57	19,90															2,94
29.04.2021	24.00		148,62	148,62	0,00	66,16	46,48	19,68															2,96
30.04.2021	24.00		150,86	150,86	0,00	66,38	47,03	19,35															2,92
01.05.2021	24.00		150,01	150,01	0,00	65,76	46,89	18,87															2,92
02.05.2021	24.00		150,45	150,45	0,00	65,37	46,63	18,74															2,83
03.05.2021	24.00		146,49	146,49	0,00	64,32	45,58	18,74															2,82
04.05.2021	24.00		144,64	144,64	0,00	64,55	45,37	19,18															2,75
05.05.2021	24.00		146,92	146,92	0,00	64,92	45,67	19,25															2,78
06.05.2021	24.00		149,10	149,10	0,00	65,25	46,19	19,06															2,83
07.05.2021	24.00		149,79	149,79	0,00	65,45	46,29	19,16															2,84
08.05.2021	24.00		148,15	148,15	0,00	65,17	45,92	19,25															2,87
09.05.2021	24.00		150,00	150,00	0,00	65,47	46,65	18,42															2,86
10.05.2021	24.00		151,56	151,56	0,00	65,07	46,65	18,42															2,80
11.05.2021	24.00		157,02	157,02	0,00	65,56	48,09	17,47															2,84
12.05.2021	24.00*		89,48	89,48	0,00	65,98	48,87	17,11															2,75
13.05.2021	24.00*		0,00	0,00	0,00	25,97	30,75	-4,78															1,53
14.05.2021	24.00*		0,00	0,00	0,00	25,37	31,38	-6,01															0,00
15.05.2021	24.00*		0,00	0,00	0,00	25,07	31,08	-6,01															0,00
Итого	552,00		127,29	127,29	0,00	60,30	44,57	15,74															2,42
Среднее	24,00		2927,77	2927,77	0,00																		55,57

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Упал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 55,57 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Упал изл. м.куб. 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__ г.