

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенное"

Договор: 9214.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24484
 Код УТЭ:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208787
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 15070

расходомер: ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D

GmIn= 0,3
 0,3

Gmax= 45
 45

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

зима:

Q=M1*(t1-hxв)-M2*(h2-hxв)
 Qот = 0,3283
 Qот = 98,49

лето:

Qгвс=M3*(h3-hxв)
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,3283
 Qот = 98,49

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ	
			T	Т	T	°C										°C	°C	кг/см2	кг/см2		T
23.04.2021	24.00		153,78	153,78	0,00	66,01	48,27	19,74	19,92	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.04.2021	24.00		150,66	150,66	0,00	65,46	45,54	20,30	20,57	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2021	24.00		150,10	150,10	0,00	65,80	45,50	20,30	20,57	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2021	24.00		147,64	147,64	0,00	65,19	44,62	20,57	21,18	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2021	24.00		149,21	149,21	0,00	66,28	45,10	21,18	21,35	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2021	24.00		149,08	149,08	0,00	66,47	45,12	21,35	20,92	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2021	24.00		149,63	149,63	0,00	66,15	45,23	20,92	20,54	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2021	24.00		152,70	152,70	0,00	66,40	45,86	20,54	20,26	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2021	24.00		151,92	151,92	0,00	65,78	45,52	20,26	20,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.2021	24.00		152,08	152,08	0,00	65,39	45,34	20,05	20,35	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.2021	24.00		147,12	147,12	0,00	64,34	43,99	20,35	21,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.2021	24.00		144,17	144,17	0,00	64,53	43,53	21,00	20,49	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.2021	24.00		147,30	147,30	0,00	64,91	44,00	20,49	20,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.2021	24.00		150,48	150,48	0,00	65,26	44,77	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2021	24.00		151,45	151,45	0,00	65,46	45,05	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2021	24.00		149,48	149,48	0,00	65,18	44,74	20,44	20,20	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2021	24.00		152,18	152,18	0,00	65,50	45,30	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2021	24.00		154,63	154,63	0,00	65,10	45,80	19,30	18,01	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.2021	24.00		161,58	161,58	0,00	65,61	47,60	18,01	17,46	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.2021	24.00		113,25	113,25	0,00	65,90	48,44	17,46	18,23	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	20,61	0,43	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	17,72	0,68	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	17,72	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24.00		129,50	129,50	0,00	65,48	44,91	17,57	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	552,00		2978,44	2978,44	0,00	59,48	41,91	17,57	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 0 °C
 0 Гкал
 0 Гкал
 60,16 Гкал
 м.куб.
 60,16

